

"Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді, азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парактарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 31 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2024 жылғы 25 маусымдағы № 244 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2024 жылғы 25 маусымдағы № 40 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 26 маусымда № 34584 болып тіркелді

БҰЙЫРАМЫЗ:

1. "Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді, азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парактарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 31 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17647 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақтың 31) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"31) осы бірлескен бұйрықтың 31-қосымшасына сәйкес базасында эвакуациялық пункттер құрылған, азаматтық қорғаныс бойынша санатқа жатқызылмаған ұйымдарға қатысты азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылау шенберіндегі тексеру парагы;";

1-тармақ мынадай мазмұндағы 32) тармақшамен толықтырылсын:

"оны бірлескен бұйрықтың 32-қосымшасына сәйкес оны шараның қолданылу мерзімін (қажет болған жағдайда) көрсете отырып, бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға, сондай-ақ жедел ден қою шарасының нақты түрінің нақты бұзушылықтарына қатысты айқындауға экеп соғатын тексеру парактарына енгізілген талаптар тізбесі бекітілсін.";

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 28-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

28.	<p>Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті үй-жайларда, негіздердің астында, газ қауіпті жерлерде, жанар-жағармай материалдарын, мұнай өнімдерін, жанғыш заттар мен реагенттерді сактауга арналған ыдыстардың жаңында ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу</p>	өрескел
-----	--	---------

";

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірлері 35 және 36-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

"

35.	<p>Үйым басшысының өрт сөндіру және өрт дабылы кондырғыларының, өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды хабарлау және басқару жүйелерінің, тұтінге қарсы қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтаудың, өртке қарсы жабдық пен өрт техникасының, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы тосқауылдардағы ойықтарды толтыруын, ғимараттар мен</p>	өрескел
-----	---	---------

	құрылыштардағы үй-жайлардың, адамдарды қорғау және құтқару құралдарының, сондай-ақ ғимараттарды, құрылыштарды және сыртқы технологиялық кондырғылардың наизағайдан қорғау құрылғыларының болуын, жобалау құжаттамасына сәйкес келуін және олардың үнемі жарамды жұмыс қүйінде болуын қамтамасыз етуі	
36.	Өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта жұмыс жүргізуге жол бермеу	өрескел

";

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 46-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Жобалау құжаттамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жертөлелерді, цокольдық қабаттарын, шатырларды, техникалық қабаттар мен үй-жайларды, желдеткіш камераларды нысаналы мақсатынан тыс пайдалануға және қолдануға жол бермеу	өрескел
46.		

";

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 65-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде
--	---

65.	<p>жобалау шешімдерін (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын жарықтандыру, олардың саны, өлшемдері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) талаптарын сакталуын қамтамасыз ету</p>	өрескел
-----	--	---------

"

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 67-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

67.	<p>Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі іш қатуды оларды кілтсіз ішінен еркін ашу мүмкіндігімен қамтамасыз ету</p>	өрескел
-----	--	---------

"

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 88-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

88.	<p>Барлық ток өткізгіш бөліктерді, тарату құрылғыларын, аппараттар мен өлшеу аспаптарын, сондай-ақ жару үлгісіндегі сактандыру құрылғыларын, ажыратқыштарды, іске қосу аппараттары мен электр қондырғыларының құрылғыларын тек жанбайтын негіздерде монтаждау</p>	өрескел
-----	---	---------

"

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 90-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

90.	<p>Оқшаулағыш тіректерге, жалғаушы және тармақтаушы кораптарға, жалғаушы және тармақтаушы қысқыштардың оқшаулағыш корпустарына, құрылым конструкцияларының арнайы құystарына, электр орнату бұйымдарының, аппараттар мен машиналардың корпустарының ішіне салынған сымдарды қоспағанда, сымдар мен кабельдердің жалғауы мен тармақталуын орындау</p>	<p>өрескел</p>
-----	--	----------------

";

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 94-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

94.	<p>Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппарат авариялық төгілу кезінде отын багындағы бүкіл отын мөлшері сиятын металл науаға орнату. Көрсетілген науаны күммен немесе басқа жанбайтын адсорбентпен толтыру</p>	<p>өрескел</p>
-----	---	----------------

";

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның Профилактикалық бақылау, берілген

рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеру және жоспардан тыс тексерулер жүргізу кезінде өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесінің реттік нөмірі 98-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

98.	<p>Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану кезінде жол бермеу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отын құбырларының герметикалығы бұзылған аппараттағы және ондағы тиек клапаны ақаулы, форсунка корпусы жылу шығаратын аппаратпен тығыз жалғанбаған, мұржалары, электр қозғалтқыштары мен корғау аппараттары ақаулы, сондай-ақ электр қозғалтқыштың жылу корғағышы болмаган және ақаулықтар кезіндегі жұмыстарға; 2) ашық отын бактары бар аппараттағы жұмыстарға; 3) аппарат пен шығыс бактарының жанында жану тобы Г3-Г4 материалдарынан жасалған коршау қондырығыларын орнатуға; 4) отын құбырларын ашық жалынмен жылтытуға; 5) жұмыс қоспасын қарау тесігі арқылы тұтатуға; 6) жылу шығаратын аппарат жұмыс істеп тұрған кезде шырактардың электродтары арасындағы саңылауларды реттеуге; 7) жұмыс істеп тұрған жылу шығаратын аппараттарды қарасыз қалдыруға немесе оларды балаларға қарауга тапсыруға 	<p>өрескел</p>
-----	--	----------------

",

көрсетілген бірлескен бүйірықпен бекітілген Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Барлық ықтимал тәуекелдерге талдау жүргізілгеннен кейін бақылау субъектілері (объектілері) тәуекелдің екі дәрежесі (жоғары және орташа) бойынша бөлінеді.";

5-тармақтың 3) тармақшасы, 7, 9 және 26-тармақтар алып тасталсын;

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның реттік нөмірлері 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79-жолдары алып тасталсын;

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымша реттік нөмірлері 132, 133, 134, 135, 136, 137-жолдармен толықтырылсын:

"

132.	Азаматтық қорғау құралымдарын даярлыққа келтіру жоспарының болуы және оның сәйкестігі	өрескел
133.	Азаматтық қорғау құралымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуы	өрескел
134.	Жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрылық паспортының болуы	өрескел
135.	Паналайтын жерлерде, радиацияға қарсы жасырын паналарда негізгі және қосалқы үй-жайлардың болуы	өрескел
136.	Радиацияға қарсы жасырын паналарда механикалық ынталандырумен табиғи желдегетудің болуы	өрескел
137.	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыштары үй-жайларының жанбайтын немесе жануы қын материалдардан ішкі әрленуінің болуы, қабыргаларды, төбелерді, қалқаларды негізінен ашық түстермен, сылақсыз бояу	өрескел

";

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның реттік нөмірі 34-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

34.	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыштарының болуы, оларды жұмыс істеуге дайындықта ұстая	өрескел
-----	--	---------

".

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның реттік нөмірі 36-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

36.	Азаматтық қорғаныстың корғаныш құрылышын тексеру журналының болуы	елеулі
-----	---	--------

";

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның реттік нөмірі 40-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

40.	Азаматтық қорғаныстың корғаныш құрылышының жабдықтары, құралдары мен мүлкінің тізбесінің болуы	елеулі
-----	---	--------

";

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның реттік нөмірі 44-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

44.	Дизельдік электр станциясына, сүзгі желдету жабдығына (бар болса) қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың болуы	елеулі
-----	--	--------

";

Азаматтық қорғаныс саласындағы бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау жүргізу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымшаның реттік нөмірі 55-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

55.	Азаматтық қорғаныс мүлкін дайындықта ұстай және қажетті мөлшерде болуы	өрескел
-----	--	---------

";

бірлескен бүйрықтың 3-қосымшасының 22-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

--	--	--	--

22.	<p>Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті үй-жайларда, негіздердің астында, газ қауіпті жерлерде, жанар-жағармай материалдарын, мұнай өнімдерін, жанғыш заттар мен реагенттерді сақтауга арналған ыдыстардың жанында ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу</p>
-----	--

" ; бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 29 және 30-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

29.	<p>Үйым басшысының өрт сөндіру және өрт дабылы кондырғыларының, өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды хабарлау және басқару жүйелерінің, тұтінге қарсы қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтаудың, өртке қарсы жабдық пен өрт техникасының, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы тосқауылдардағы ойықтарды толтыруын, ғимараттар мен құрылыштардағы үй-жайлардың, адамдарды қорғау және құтқару құралдарының, сондай-ақ ғимараттарды, құрылыштарды және сыртқы технологиялық кондырғыларды найзағайдан қорғау құрылғыларының болуын, жобалау құжаттамасына сәйкес келуін және олардың үнемі жарамды жұмыс күйінде болуын қамтамасыз етуі</p>
-----	---

30.	Өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта жұмыс жүргізуге жол бермеу		
-----	--	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 40-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

40.	Ж о б а л а у құжаттамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жертелелерді , цокольдық қабаттарын, шатырларды, техникалық қабаттар мен үй-жайларды, желдеткіш камераларды нысаналы мақсатынан тыс пайдалануға және қолдануға жол бермеу		
-----	---	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 59-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

59.	Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде жобалау шешімдерін (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын жарықтандыру, олардың саны, өлшемдері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) талаптарын сақталуын қамтамасыз ету		
-----	---	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 61-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

	Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі іш катуды		
--	--	--	--

61.	оларды кілтсіз ішінен еркін ашу мүмкіндігімен камтамасыз ету		
-----	--	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 82-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

"

82.	Барлық ток өткізгіш бөліктерді, тарату құрылғыларын, аппараттар мен өлшеу аспаптарын, сондай-ақ жару ұлгісіндегі сақтандыру құрылғыларын, ажыратқыштарды, іске қосу аппараттары мен э л е к т р қондырғыларының құрылғыларын тек жанбайтын негіздерде монтаждау		
-----	---	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 84-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

"

84.	Оқшаулағыш тіректерге, жалғауши және тармақтаушы қораптарға, жалғауши және тармақтаушы қысқыштардың оқшаулағыш корпустарына, құрылыш конструкцияларының арнайы күystарына, электр орнату бұйымдарының, аппараттар мен машиналардың корпустарының ішіне салынған сымдарды коспағанда, сымдар мен кабельдердің жалғауы мен тармақталуын орындау		
-----	--	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 88-тармағы мынадай редакцияда жазылсын

88.	<p>Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппарат авариялық төгілу кезінде отын багындағы бүкіл отын мөлшері сиятын металл науға орнату. Көрсетілген науаны құммен немесе басқа жанбайтын адсорбентпен толтыру</p>		
-----	--	--	--

"
;
бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасының 92-тармағы мынадай редакцияда жазылсын
:
"
"

92.	<p>Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану кезінде жол бермеу:</p> <p>1) отын құбырларының герметикалығы бұзылған аппараттағы және ондағы тиек клапаны ақаулы, форсунка корпусы жылу шығаратын аппаратпен тығыз жалғанбаған, мұржалары, электр қозғалтқыштары мен қорғау аппараттары ақаулы, сондай-ақ электр қозғалтқыштың жылу корғағышы болмаған және ақаулықтар кезіндегі жұмыстарға;</p> <p>2) ашық отын бактары бар аппараттағы жұмыстарға;</p> <p>3) аппарат пен шығыс бактарының жанында жану тобы Г3-Г4 материалдарынан жасалған коршау кондырғыларын орнатуға ;</p> <p>4) отын құбырларын ашық жалынмен жылтыуга;</p> <p>5) жұмыс қоспасын қарau тесігі арқылы тұтатуға;</p> <p>6) жылу шығаратын аппарат жұмыс істеп тұрған кезде</p>		
-----	--	--	--

	шырактардың электродтары арасындағы саңылауларды реттеуге; 7) жұмыс істеп тұрған жылу шығаратын аппараттарды қараусыз қалдыруға немесе оларды балаларға қарауға тапсыруға	
--	--	--

" ;
бірлескен бұйрықтың 25-қосымшасының реттік нөмірі 7-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

7.	Азаматтық қорғаныстың қ о рғ а н ы ш күрілістарының болуы, оларды жұмыс істеге дайындықта ұсташа		
----	--	--	--

" ;
бірлескен бұйрықтың 25-қосымшасының реттік нөмірі 28-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

28.	Азаматтық корғаныс мұлкін дайындықта ұсташа және қажетті мөлшерде болуы		
-----	--	--	--

" ;
бірлескен бұйрықтың 25-қосымшасының реттік нөмірлері 30 және 31-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

30.	Азаматтық қорғау құралымдарын даярлықта келтіру жоспарының болуы және оған сәйкестігі		
31.	Азаматтық қорғау құралымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуы		

" ;
бірлескен бұйрықтың 25-қосымшасы мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 42, 43, 44, 45-жолдармен толықтырылсын:

--	--	--	--

42.	Жылжымайтын мұлік объектісінің кадастрық паспортының болуы		
43.	Паналайтын жерлерде, радиацияға қарсы жасырын паналарда негізгі және қосалқы үй-жайлардың болуы		
44.	Радиацияға қарсы жасырын паналарда механикалық ынталандырумен табиги жедетудің болуы		
45.	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыштары үй-жайларының жанбайтын немесе жануы киын материалдардан ішкі әрленуінің болуы, қабырғаларды, төбелерді, қалқаларды негізінен ашық түстермен, сылақсыз бояу		

" ;

бірлескен бұйрықтың 26-қосымшасының реттік нөмірі 27-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

"

27.	Азаматтық қорғаныс мүлкін дайындықта ұстау және қажетті мөлшерде болуы		
-----	--	--	--

" ;

бірлескен бұйрықтың 26-қосымшасының реттік нөмірлері 29 және 30-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

"

29.	Азаматтық қорғау құралымдарын даярлыққа келтіру жоспарының болуы және оған сәйкестігі		
30.	Азаматтық қорғау құралымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуы		

" ;

бірлескен бұйрықтың 26-қосымшасы мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 41, 42, 43, 44-жолдармен толықтырылсын:

41.	Жылжымайтын мұлік объектісінің кадастрық паспортының болуы		
42.	Паналайтын жерлерде, радиацияға қарсы жасырын паналарда негізгі және қосалқы үй-жайлардың болуы		
43.	Радиацияға қарсы жасырын паналарда механикалық ынталандырумен табиғи желдетудің болуы		
44.	Азаматтық қорғаныстың корғаныш құрылыштары үй-жайларының жанбайтын немесе жануы қын материалдардан ішкі әрленуінің болуы, қабыргаларды, төбелерді, калқаларды негізінен ашық түстермен, сылақсыз бояу		

" ;
бірлескен бұйрықтың 27-қосымшасының реттік нөмірі 4-жолы мынадай редакцияда жазылсын:

4.	Азаматтық қорғаныс мүлкінің талап етілетін санның болуы және әзірлікте ұстая		
----	--	--	--

" ;
бірлескен бұйрықтың 27-қосымшасының реттік нөмірлері 7 және 8-жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

7.	Азаматтық коргау құралымдарын даярлықта келтіру жоспарының болуы және оған сәйкестігі		
8.	Азаматтық коргау құралымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болуы		

" ;
бірлескен бұйрықтың 28-қосымшасы алып тасталсын;

Бірлескен бұйрық осы бірлескен бұйрықтың қосымшасына сәйкес 32-қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өртке қарсы қызмет комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап, күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің м.а.

Б. Омарбеков

Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар министрі

Ч. Аринов

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Бас прокуратурасының
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу комитеті

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
м.а.
2024 жылғы 25 маусымдағы
№ 40 мен
Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар министрі

2024 жылғы 25 маусымдағы

№ 244 бұйрығына

қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2018 жылғы 30 қазандығы

№ 31 және

Қазақстан Республикасы

Ішкі істер министрінің

2018 жылғы 30 қазандығы

№ 758 бірлескен бұйрығына

32-қосымша

Осы шараның қолданылу мерзімін (қажет болған жағдайда) көрсете отырып, бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға, сондай-ақ жедел ден қою шарасының нақты түрінің нақты бұзушылықтарына қатысты айқындауға әкеп соғатын тексеру парактарына енгізілген талаптар тізбесі

№	Орт қауіпсіздігі саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың атаяу	Жедел ден қою шарасы	Жедел ден қою шарасының қолданылу мерзімі
Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты орт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы			
1.	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің болуы және оның өрт сөндіру автомобилльдерінің, штаттық жұмыскерлердің, өрт-техникалық жабдықтар мен жабдықтардың, арнайы ким-кешектер мен өртке қарсы жабдықтардың саны бойынша сәйкестігі	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата түру	60 күнтізбелік күн
2.	Орт қауіпті және жарылыс қауіпті үй-жайларда, негіздердің астында, газ қауіпті жерлерде, жанар-жагармай материалдарын, мұнай өнімдерін, жанғыш заттар мен реагенттерді сақтауға арналған ыдыстардың жанында ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындауын тоқтата түру	60 күнтізбелік күн

3.	<p>Жеке блок-контейнерлерді және тұрмыстық вагондарды топта 10-нан аспайтын, осы ғимараттар топтары арасында және олардан жақын орналасқан ғимараттар мен күрылыштарға дейін кемінде 18 метр қашықтықта орналастыру</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн
4.	<p>Үйым басшысының өрт сөндіру және өрт дабылы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды эвакуациялауды хабарлау және басқару жүйелерінің, тұтінге қарсы қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтаудың, өртке қарсы жабдық пен өрт техникасының, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы тосқауылдардағы ойыктарды толтыруын, ғимараттар мен күрылыштардағы үй-жайлардың, адамдарды қорғау және құтқару құралдарының, сондай-ақ ғимараттарды, күрылыштарды және сыртқы технологиялық қондырғыларды найзағайдан қорғау күрілғыларының болуын, жобалау құжаттамасына сәйкес келуін және олардың үнемі жарамды жұмыс қүйінде болуын қамтамасыз етуі</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн
5.	<p>Өртке әкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта жұмыс жүргізуге жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн

6.	<p>Ғимараттар мен құрылыштарда есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылғылардың болуы және оларды жарамды күйде ұстаса. Өртке қарсы есіктердің, түтінге қарсы құрылғылардың (переделердің, экрандардың) еркін жабылуына кедергі келтіретін құрылғыларды орнатуға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн
7.	<p>Саты торларында, алаңдар мен дәліздерде коймаларды (қосалқы үй-жайлар) орнатуға, сондай-ақ саты баспалдақтарының астында және саты алаңдарында заттарды, жиһаздарды, жангыш материалдарды сактауға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн
8.	<p>Ж о б а л а у құжаттамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жертелелерді, цокольдық қабаттарын, шатырларды, техникалық қабаттар мен үй-жайларды, желдеткіш камераларды нысаналы мақсатынан тыс пайдалануға және қолдануға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн
9.	<p>Ғимараттың барлық қабаттарының терезелеріне және жертөле терезелерінің ойықтарына торларды орнатуға жол бермеу (қылмыстық-атқару жүйесі объектілері мен қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелердің үй-жайларын, коймаларды, кассаларды, қару-жарақ бөлмелерін, мекемелердің құпия</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	60 күнтізбелік күн

	бөлімдерін, прекурсорларды сактау және пайдалануды қоспағанда)) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
10.	Тұтінденбейтін саты торларына апаратын балкондарды, лоджиялар мен галереяларды шынылауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
11.	Нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайлары нашарлайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына, өрт қауіпсіздігі құралдарына қол жеткізу шектелетін немесе автоматты өрттен қорғау жүйелерінің (автоматты өрт дабылы, тұрақты автоматты өрт сөндіру кондырығысы, тұтін жою жүйесі, құлактандыру және эвакуацияны басқару жүйесі) іс-кимыл аймағы азатын, көлемді-жоспарлау шешімдерінің өзгеруіне жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
12.	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, жарылғыш заттарды, пиротехникалық бұйымдарды, жанғыш газдары бар баллондарды, аэрозоль орамындағы тауарларды, целлулоидты және жарылыс-өрт қауіпті, жанғыш заттар мен материалдарды жертоле және цоколь кабаттарында, шатырларда, техникалық кабаттар мен үй-жайларда, желдету камераларында сактауга және жинауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
	Кабаттық дәліздерден, холлдардан, фойеден,		

13.	тамбурлардан және саты торларынан эвакуациялық шығу жолдарының жобада көзделген есіктерін, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрттің қауіпті факторларының таралуына кедергі келтіретін есіктерді алып тастауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
14.	Бір эвакуациялық шығуы бар үй-жайларда 50 және одан да көп адамның бір мезгілде болуына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
15.	Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде жобалау шешімдерін (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын жарықтандыру, олардың саны, өлшемдері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) талаптарын сақталуын қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
16.	Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектерді оларды кілтсіз ішінен еркін ашу мүмкіндігімен қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
17.	Эвакуациялау жолдары мен шығу жолдарының (оның ішінде өту жолдарының, дәліздердің, тамбурлардың, галереялардың, лифт холлдарының, саты алаңдарының, баспалдак марштарының, есіктердің, эвакуациялық люктердің) жобалық	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн

	мөлшерлерін тарылтатын кедергілерді орнатуға, сондай-ак эвакуациялық шығу жолдарының есіктерін бітеп (жауып) тастауға жол бермеу) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
18.	Отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттарды қоспағанда, эвакуациялау жолдарында едендерді, қабырғаларды, төбелерді, сатылар мен баспалдақ марштарын әрлеу, қаптау және бояу үшін өрт қауіптілігі сыннына сәйкес келмейтін, жанғыш материалдарды колдануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
19.	Үй-жай жабдығын орналастыру кезінде баспалдақ торлары мен эвакуациялау жолдарына эвакуациялық өту жолдарының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
20.	Дайындаушы зауыттың нұсқаулығында жазылған қауіпсіздік талаптарын бұза отырып, электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, өртке әкелуі мүмкін ақаулықтары бар электр қабылдағыштарды (ұшқын шығаруды, қысқа түйікталуды, кабельдер мен сымдардың оқшаулағышын шектен тыс қыздыруды, автоматты басқару жүйелерінің, аварияга карсы және өртке карсы қорғаныстың істен шығуын), сондай-ак зақымдалған немесе қорғаныш қасиетін жоғалтқан электр сымдарын және кабельдерді пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
	Дайындаушы зауыт көздеген		

21.	конструкциялары мен көрғау жүйелері бұзылған электр энергиясын қабылдағыштарды, оның ішінде бүлінген және бекітілмеген электр қондырғыларының бұйымдарын, сондай-ақ уақытша электр торабын пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	60 күнтізбелік күн
22.	Стандартты емес (қолдан жасалған) электрмен жылды аспаптарын қолдануға, калибрленбеген балқымалы ендімелерді, қолдан жасалған артық жүктемеден және қысқа түйікталудан қорғау аппараттарын пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	60 күнтізбелік күн
23.	Жарылыс қаупі және өрт қаупі бар аймактарда дайындаушы зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрі белгіленбеген электр жабдығын қолдануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	60 күнтізбелік күн
24.	Барлық ток өткізгіш бөліктерді, тарату құрылғыларын, аппараттар мен өлшеу аспаптарын, сондай-ақ жару үлгісіндегі сақтандыру құрылғыларын, ажыратқыштарды, іске косу аппараттары мен әлекtrap кондырғыларының құрылғыларын тек жанбайтын негіздерде монтаждау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түрү	60 күнтізбелік күн
	Оқшаулагыш тіректерге, жалғауши және тармақтауши қораптарға, жалғауши және тармақтауши қысқыштардың оқшаулағыш		

25.	корпустарына, құрылым конструкцияларының арнайы күystарына, электр орнату бүйімдарының, аппараттар мен машиналардың корпустарының ішіне салынған сымдарды қоспағанда, сымдар мен кабельдердің жалғауы мен тармақталуын орындау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
26.	Ғимараттар мен құрылыштардан тыс жылу шығаратын құрылғылардан жану өнімдерін осы мақсат үшін арнайы әзірленген тұтін арналары арқылы шығару. Тұтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа өткізгіштерін пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
27.	Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппарат авариялық төгілу кезінде отын багындағы бүкіл отын мөлшері сиятын металл науға орнату. Көрсетілген науаны құммен немесе басқа жанбайтын адсорбентпен толтыру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
28.	Ақаулы пештер мен жылыту аспаптарын пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
	Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану кезінде жол бермеу: 1) отын құбырларының герметикалығы бұзылған аппараттағы және ондағы тиек клапаны ақаулы, форсунка корпусы жылу шығаратын аппараттен тығыз жалғанбаған, мұржалары, электр		

	<p>козгалтқыштары мен корғау аппараттары ақаулы, сондай-ақ электр козгалтқыштың жылу корғағышы болмаған және ақаулықтар кезіндегі жұмыстарға;</p> <p>2) ашық отын бактары бар аппараттағы жұмыстарға;</p> <p>3) аппарат пен шығыс бактарының жанында жану тобы Г3-Г4 материалдарынан жасалған коршау кондырғыларын орнатуға ;</p> <p>4) отын құбырларын ашық жалынмен жылтытуға;</p> <p>5) жұмыс қоспасын қарау тесігі арқылы тұтатуға;</p> <p>6) жылу шығаратын аппарат жұмыс істеп тұрған кезде шырактартың электродтары арасындағы саңылауларды реттеуге;</p> <p>7) жұмыс істеп тұрған жылу шығаратын аппараттарды қараусыз қалдыруға немесе оларды балаларға қарауга тапсыруға</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру</p>	60 күнтізбелік күн
30.	<p>Елді мекендердегі үйымдар мен тұрғын үйлерді жылтытуға арналған орталық қазандықтарды пайдалану кезінде жол бермеу:</p> <p>1) сұйық отынды осы мақсаттарға арналмаган үй-жайларда сақтауға;</p> <p>2) жабдықты пайдалану жөнінде гі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде колдануға;</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың</p>	60 күнтізбелік күн

	<p>3) отын беру жүйелерінен сұйық отынның ағуы немесе газдың шығуы кезінде жылу өндіріш кондырыларды пайдалануға;</p> <p>4) жаңғыш материалдарды қазандар мен бу құбырларында кептіруге</p>	<p>) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру</p>	
31.	<p>Жатақханалардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың әкімшілік, қоғамдық және әкімшілік және тұрмыстық ғимараттарының үй-жайларында, тұрғын үйлерде зауытта дайындалған пештерді орнату кезінде жылу жүйелеріне дайындаушы кәсіпорындардың нұсқаулықтарының, сондай-ақ сәулет, қала құрылышы және құрылыш саласындағы мемлекеттік нормативтерінің койылатын талаптарын сақтау</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру</p>	60 күнтізбелік күн
32.	<p>Желдету және ауаны баптау жүйелерін пайдалану кезінде:</p> <p>1) желдету камераларының есіктерін ашық қалдыруға;</p> <p>2) сору арналарын, тесіктер мен торларды жабуға;</p> <p>3) газ жылтыу аспаптарын ауа өткізгіштеріне қосуға;</p> <p>4) ауа арналарында жиналған май қабаттарын, шандарды және жанғыш заттарды күйдіруге жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру</p>	60 күнтізбелік күн
	<p>Ортке қарсы сумен жабдықтаудың табиғи және жасанды көздерінің (оның ішінде өртке қарсы су құбыры, өрт сөндіру су айдындары, өрт</p>		

33.	сөндіру мақсатында суды сақтауга арналған ыдыстар), сондай-ақ өрт сөндіру автомобилдерін орнатуға және су алуға арналған өлшемдері кемінде 12x12 метр катты жабыны бар аландары (пирстері) бар кіреберістердің болуы, жобалық құжаттамаға сәйкестігі және жыл мезгіліне сай жарамды күйде ұсталуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
34.	Кәсіпорынды электр жабдықтаумен өрт сөндіру сорғыларының электр қозғалтқыштарын үздіксіз коректендіруді қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
35.	Су құбыры кірмесіндегі су өлшегіштің айналма ж е л і с і н д е электрлендірілген ысырманы ашу үшін, өртке қарсы мақсаттар үшін сорғыларды автоматты немесе қашықтықтан іске қосу сигналымен, өрт кранын ашумен, спринклерлік суландырышты ашумен немесе дренчерлік жүйені (колмен немесе автоматты) қосумен бір мезгілде сигналды қамтамасыз ету	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
36.	Технологиялық жабдықта, құбыржолдарда орнатылатын статикалық электрден корғау жүйесінің ұшқын сөндіргіштерін, ұшқын тұтқыштарды, от бөлгегіш, шаң- және металл тұтқыш және жарылысқа қарсы құрылғыларын жұмыс күйінде ұстау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
	Салқыннатқышта конвертерлік газдардың		

37.	ағуы және балқытылған металы бар конвертердің кантамасындағы қызған жерлерді сумен салқындану кезінде конвертердің жұмысына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
38.	Өрт-жарылыс қаупі бар материалдар мен олардың негізіндегі коспаларды сақтау, дайындау орындарында ашық отты қолдануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
39.	Май шаруашылығын пайдалану кезінде ашық от көзін қолдануға, май жертөлелерінде және жақын манда май толтырылған жабдықтың ұшқындаудына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
40.	Қорғаныш жарылыс қауіпті газдарды қолдана отырып, участеклерде жарылыс қаупі бар концентрациялардың пайда болуына жол бермейтін технологиялық автоматиканы жарамды күйде ұстаяу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
41.	Цехтың, участекінің, қондырғылардың барлық есіктерінің сыртқа немесе ғимараттан жақын шығу жағына қарай ашылуын орындау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
42.	Аммиакты тоңазытқыш кондырғыларының үй-жайларында ішкі өрт крандарының шашыраған суды беруге мүмкіндік беретін шашыратқыш оқпандардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн

Автокәсіпорындарға, көлікке қызмет көрсету объектілеріне, автотұрактарға (паркингтерге) қатысты өргт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

	Ғимараттардағы жабық автотұрактарда (жапсарлас салынған, жерасты, жеке тұрган) жөндеу жұмыстарын		
--	--	--	--

43.	жүзеге асыруға және заттар мен материалдарды сактауга арналған үй-жайлар ретінде, автомобилдерді сактауга арналған жекелеген бокстар мен тұрақ орындарын қайта жабдықтауға немесе пайдалануга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
44.	Паркингтерде, жабық үлгідегі автотұрақтарда жобалау құжаттамасында көзделмеген өзге де функционалдық мақсаттағы үй-жайларды орнатуға және (немесе) орналастыруға жол бермеу. Жанғыш, жарылыс қауіпті заттар мен материалдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, майларды, жанғыш газдары бар баллондарды, қысымдағы баллондарды шаруашылық қоймаларында және тұтынушылардың бағажына арналған қоймаларда сактауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
45.	Жуу және сырлау цехтарын көп қабатты ғимараттардың жертеле, цокольдық және бірінші қабаттарында орналастыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
46.	Жуу және сырлау цехтарының үй-жайларын, лак-бояу зертханаларын және бояу дайындайтын белімшелерді бояу камераларынан, батыру ванналарынан, қую кондырғыларынан, қолмен бояу бекеттерінен, кептіру камераларынан, беттерді жуу және майсыздандыру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн

	учаскелерінен дербес механикалық сору-тарту желдеткішімен және жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау. Көрсетілген үй-жайларда автоматты газ талдағыштардың болуы	қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	
--	--	--	--

Әкімшілік ғимараттарға (көп функционалды кешендерге), көппәтерлі (жеке) тұргын үйлерге және жатақханаларға қатысты өrt қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

47.	Биіктігі 28 метрден астам ғимараттарда тұйық қалқаларда және тұтінденбейтін саты торларын үй-жайлардан, өту жолдарынан, жертөле үй-жайларынан есік ойықтарын, сондай-ақ көтергіш қабырғаларда ойықтар орнатуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
48.	Тұргын үйлердің пәтерлері мен жатақханалардың үй-жайларында жарылыс, өrt қауіпті заттар мен материалдар қолданылатын және сақталатын әртүрлі шеберханалар мен қойма үй-жайларын орнатуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
49.	Биіктігі 28 метрден астам ғимараттарда тұтінге қарсы қорғау жүйесін қабылдағаннан кейін жүйені басқаратын электр қалқанын тоқтан ажыратуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
50.	Биіктігі 28 метрден астам ғимараттарда өrtке қарсы қорғау жүйелерін ретке келтіргенге дейін жаңадан салынған ғимаратты пайдалануға беруге жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген тұрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн

Автомобильдерге жанар-жағармай құю және газ құю (стационарлық және жылжымалы) станцияларына қатысты өrt қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

		бақылау және қадағалау субъектісінің (
--	--	--	--

51.	АГКС-та тұрмыстық газ баллондарын толтыруға жол бермеу	объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	--	---	--------------------

Метрополитендерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

52.	Станция қабыргаларын, эвакуациялау жолдарының төбелерін (дәліздер, саты торлары, вестибюльдер, холлдар) қаптау үшін, сондай-ақ жерасты үй-жайлары мен вестибюльдерін әрлеуде жарнама орнату үшін жанғыш материалдарды колдануга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	--	---	--------------------

Туристік базаларға, қонақжайларға, демалыс үйлеріне, пансионаттарға, сауықтыру лагерьлеріне, балалардың жазғы демалыс орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

53.	Балалардың сауықтыру лагерьлерінің қаңқалы және қалқаншалы ғимараттарының жанбайтын шатыры мен жылытқышының, сондай-ақ сылауының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	--	---	--------------------

54.	Ғимаратты жанғыш материалдармен, оның ішінде сабанмен, жанқамен, қамыспен, жабуға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	--	---	--------------------

55.	Отқа төзімділігі IV және V дәрежелі ғимараттар мен құрылыштарда 50-ден астам баланы орналастыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	--	---	--------------------

Мұнай-газ өндіретін және мұнай-газды қайта өндейтін өнеркәсіп объектілеріне қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

56.	Өрт, жарылыс қаупі бар құрылыштардың ішінде жанар-жағармай және тез тұтанатын материалдарды сақтауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	---	---	--------------------

57.	Авария немесе өрт болған жағдайда мұнай төгүге арналған құрылғылардың ақауларын болдырмау. Авариялық төгу желілерінің ысырмаларын айырым белгілерімен белгілеу, оларға баратын жолдарды тазалау	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
58.	Корғау жүйесі бұзылған жарылыстан қорғалған электр жабдығын пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
59.	Жарылыстан қорғалған электр жабдығы конструкциясының өзгеруіне жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
60.	Қабықшасы зақымдалған шланг кабельдерін қолдануға жол бермеу (жіктерді тесу, кесу)	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
Медициналық ұйымдарға қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы			
61.	Жобалық құжаттамада көзделмеген оттегі бар баллондарды орнатуға және сақтауға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
Білім беру ұйымдарына, оку орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы			
62.	Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалар топтарын (сыныптарын) балалар ұйымдарының ғимараттарында үшінші қабаттан жоғары емес орналастыру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн

Сауда объектілеріне қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

63.	<p>Қаруға патрондарды және пиротехникалық бұйымдарды басқа үй-жайлардан өртке қарсы қалқалармен коршалған үй-жайларда орнатылған жанбайтын материалдардан жасалған шкафтарда сактауды жүзеге асыру. Көрсетілген шкафтарды жертөле үй-жайларында орналастыруға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру</p>	60 күнтізбелік күн
64.	<p>Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды (дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, косметикалық және алкоголь өнімдерін коспағанда), жанғыш газдарды, ок-дәріні, капсуланы, пиротехникалық және жарылыс қаупі бар бұйымдарды саудағимараттарына жатпайтын өзге де мақсаттағы ғимараттарда орналастырган кезде оларды сатуға жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру</p>	60 күнтізбелік күн
65.	<p>Эвакуациялау жолдарында сауда, ойын аппараттары мен жабдықтарын орналастыруға, сондай-ак тауарлар саудасына жол бермеу</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру</p>	60 күнтізбелік күн
66.	<p>Ашық базарлардың сауда катарларының үстіндегі қалқаларды жанбайтын материалдардан жасау</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата түру</p>	60 күнтізбелік күн
67.	<p>Сауда қатарлары арасындағы ашық өту</p>	<p>бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)</p>	60 күнтізбелік күн

	жолдарын маталармен, қағазбен, ұлдірмен жабуға жол бермеу) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
68.	Базарларды өзге мақсаттағы ғимараттар болігінде немесе оларға жапсарлас құрылыстарда орналастыруға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
69.	Сауда-ойын-сауық орталықтарында балаларға арналған ойын-сауық алаңдарының цокольдық және жертөле қабаттарында орналасуына жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
Сақтау объектілеріне қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы			
70.	Тұтін жоюға арналған ойықтары бар терезелері жоқ жертөле және цокольдық қабаттардың үй-жайларында, сондай-ақ ғимараттардың жалпы саты торларын осы қабаттармен косқанда жанғыш ыдыста жанғыш материалдарды немесе жанбайтын материалдарды сақтауга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
71.	Ағаш материалдары қоймаларында тұрмыстық үй-жайларды жылдыту үшін тек қана зауытта дайындалған электрмен жылдыту аспаптарын қолдану	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
72.	Резервуарлық парк аумағындағы жарылыс және өрт қауіпті үй-жайларда көмірсутектердің шоғырлануын тұрақты бақылау үшін жарық және дыбыс дабылы бар газ талдағыштардың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
	Шөге бастаған, герметикаланбаған,		

73.	сондай-ак крандары, күбырларды қосқыштары, тығыздама толтырыштары, ысырмалары, өрт сөндіру және салқыннату жүйелері ақаулы резервуарларды пайдалануга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	60 күнтізбелік күн
74.	Қисықтары мен жарықтары бар резервуарларды, сондай-ак ақаулы жабдықты, бақылау-өлшеу аспаптарын, өнім өткізгіштерді және тұрақты өртке қарсы құрылғыларды пайдалануга жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	60 күнтізбелік күн
75.	Дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес тыныс алу клапандары мен от бөлөгіштерді тексеруді жүзеге асыру. Тыныс алу арматурасын қарау кезінде клапандар мен торларды мұздан тазартуды жүзеге асыру. Оларды тек өрт қауіпсіз тәсілдермен ғана қыздыру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	60 күнтізбелік күн
76.	Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтаудың талап етілетін шығысина есептелген сыйымдылығы бар жарамды сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтаудың болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудың тоқтата түру	60 күнтізбелік күн
77.	Скирдтардың (маялардың), ірі жемшөптердің бастырмалары мен қатарларының электр беру желілеріне дейін кемінде 15 метр, жолдарға дейін кемінде 20 метр және ғимараттар	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың)	60 күнтізбелік күн

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы объектілерге, мал шаруашылықтарына, құс фабрикаларына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парагы

	мен құрылыштарға дейін кемінде 50 метр қашықтықта орналасуы) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	
78.	Астық қоймаларын жеке тұрған ғимараттарда орналастыру	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
79.	Барлық ғимараттар мен үй-жайларда ашық қызыдыру элементтері бар электрмен жылдыту аспаптарын, ал жарылыс, өрт қауіпті үй-жайларда электрмен жылдыту аспаптарының барлық түрлерін пайдалануға жол бермеу	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет объектілеріне қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

80.	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің объектілерде өрттердің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына атtestатының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	---	---	--------------------

Вахталық объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шенберіндегі тексеру парагы

81.	Блок-контейнерлерді, құрастырмалы-модульдік кешендерді жинау кезінде ең алыс нүктеден адам орналасқан жерге дейін 20 метрден аспайтын эвакуациялық шығу жолының болуы	бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) немесе қызметтің (жұмыстардың) жекелеген түрлерінің қызметін, жұмыстарын орындаудын тоқтата тұру	60 күнтізбелік күн
-----	---	---	--------------------