

Об утверждении Правил организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года № 1365.

В соответствии с подпунктом 137-1) пункта 15 Положения о Министерстве обороны Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 357, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан.

2. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Республики Казахстан:

1) направление настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня его подписания на казахском и русском языках в соответствии с требованиями пункта 10 Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 472 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33059);

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;

3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении подпунктов 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра обороны Республики Казахстан по тылу и военной инфраструктуре.

4. Настоящий приказ довести до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Министр обороны Республики Казахстан
генерал-полковник

Р. Жаксылыков

Утверждены приказом
Министра обороны
Республики Казахстан
от "21" ноября 2024 года № 1365

Правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан (далее – Правила) определяют порядок организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан (далее – ВС РК).

2. Противопожарная защита в ВС РК обеспечивается выполнением комплекса технических и организационных мероприятий, включающего прогнозирование и анализ пожарной опасности, проведение пожарно-профилактических мероприятий, внедрение технических средств обнаружения и тушения пожаров, создание условий для защиты и безопасности эвакуации людей, вооружения, военной и другой техники, и имущества.

3. Командиры воинских частей (учреждений) обеспечивают организацию и состояние противопожарной защиты, а также прохождение обучения и инструктажа по вопросам пожарной безопасности личного состава в подчиненных им частях (учреждениях), в том числе пожарно-техническому минимуму, в соответствии с Правилами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 26867) (далее – Правила пожарной безопасности).

Командиры подразделений, начальники служб, мастерских, цехов, клубов, лабораторий и других объектов организовывают выполнение Правил пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях, службах и на объектах.

4. В воинских частях (учреждениях) для несения службы, тушения пожаров создаются штатные (нештатные) взводы (команды) противопожарной защиты.

5. Дежурства в воинских частях (учреждениях) ВС РК осуществляются пожарными расчетами.

Пожарный расчет (отделение) укомплектовывается пожарным автомобилем и является первичным тактическим подразделением противопожарной защиты ВС РК, способным самостоятельно решать задачи по тушению пожаров на объектах ВС РК.

6. Программу боевой и специальной подготовки для штатных пожарных взводов (команд) ВС РК утверждает первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

7. Личный состав штатных (нештатных) пожарных взводов (команд) обеспечивается пожарной техникой и имуществом в соответствии с нормами снабжения имуществом противопожарной защиты Вооруженных Сил Республики

Казахстан на мирное время, утвержденным приказом Министра обороны Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 11741) (далее – Нормы).

8. Организация работ по техническому содержанию и обслуживанию установок автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах осуществляется командирами воинских частей (учреждений).

Глава 2. Организация противопожарной защиты

9. Организация противопожарной защиты ВС РК осуществляется:
штатным пожарным взводом (командой) – военнослужащими по контракту;
нештатным пожарным взводом (командой) – военнослужащими по контракту, численностью от 5 до 15 человек.

Включение военнослужащих срочной службы в состав команд противопожарной защиты не допускается.

10. В случаях, когда количество подразделений противопожарной защиты не позволяет организовать качественное несение службы, а также в пожароопасный период к штатному личному составу приказом командира воинской части (учреждения) назначается дополнительный личный состав численностью не менее 5 человек.

11. При наличии штатной пожарной техники в воинских частях (учреждениях) штатные пожарные взводы (команды) укомплектовываются из расчета 12 человек на 1 единицу пожарной техники основного назначения, 18 человек на 2 единицы, с последующим увеличением количества личного состава в зависимости от наличия штатной пожарной техники с учетом 3-х (4-х) сменного круглосуточного дежурства.

12. Из числа штатного взвода (команды) противопожарной защиты назначается пожарный наряд, который несет круглосуточное дежурство на пожарных постах или в течение времени, определенного командиром воинской части (учреждения).

Количество и тип пожарных автомобилей (мотопомп) определяется в соответствии с действующими Нормами.

Пожарные расчеты в производственных цехах, мастерских, хранилищах, парках, на постоянных и временных пунктах работ с боевой техникой и имуществом назначаются из числа лиц подразделений, выполняющих эти работы.

Сведения лиц, назначенных в состав расчета уточняются ежедневно и вывешиваются на специальной доске пожарного расчета, установленной на видном месте по форме, согласно приложения 1 настоящих Правил. Начальником пожарного расчета назначаются командиры подразделений (руководители работ), либо начальники хранилищ, цехов и других помещений.

13. В службе противопожарной защиты воинской части (учреждения) начальником службы противопожарной защиты разрабатывается и утверждается командиром воинской части (учреждения):

план противопожарной защиты воинской части (учреждения) (приложение № 2 к настоящим Правилам);

книга учета и технического состояния имущества службы противопожарной защиты воинской части (учреждения) (приложение № 3 к настоящим Правилам);

журнал учета проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности с личным составом воинской части (учреждения) (приложение № 4 к настоящим Правилам).

14. В штатных взводах (командах) противопожарной защиты воинских частей (учреждений):

ведомость пожарного наряда (приложение № 5 к настоящим Правилам);

план организационно-профилактических мероприятий и хозяйственных работ взвода (команды) противопожарной защиты воинской части на месяц (приложение № 6 к настоящим Правилам).

Глава 3. Организация пожарно-профилактической работы

15. Пожарно-профилактическая работа в Вооруженных Силах проводится на основании Плана основных мероприятий, утвержденного первым руководителем вида, рода войск и войск регионального командования, согласно поручений и организационных указаний руководства Министерства обороны и Генерального штаба ВС РК, а также в составе внутриведомственных и межведомственных комплексных комиссий.

16. Пожарно-профилактическая работа в гарнизоне осуществляется начальником службы противопожарной защиты гарнизона, в соответствии с приложением 1 Устава гарнизонной и караульной служб ВС РК, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 и настоящими Правилами.

Глава 4. Порядок взаимодействия службы противопожарной защиты ВС РК и государственной противопожарной службы МЧС РК при тушении пожаров

17. Порядок взаимодействия органов управления и подразделений службы противопожарной защиты ВС РК и государственной противопожарной службы МЧС РК при тушении пожаров определено законодательством в области гражданской защиты.

Глава 5. Обеспечение имуществом противопожарной защиты

18. Обеспечение имуществом противопожарной защиты соединений, воинских частей (учреждений) ВС РК производится государственными учреждениями балансодержателями.

19. Ответственные за планирование и исполнение бюджета службы противопожарной защиты определены в соответствии с Перечнем мероприятий бюджетных программ и должностных лиц, ответственных за их планирование и исполнение, утвержденного приказом Министра обороны Республики Казахстан от 9 ноября 2022 года № 1020.

20. Обеспечение палаточных городков, при проведении учений, сборов и других мероприятий производится воинскими частями (учреждениями) участниками, путем вывоза имущества противопожарной защиты из мест постоянной дислокации.

Глава 6. Контроль и надзор в области пожарной безопасности на территории воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Сноска. Правила дополнены главой 6 в соответствии с приказом Министра обороны РК от 27.08.2025 № 1168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Основной формой работы противопожарной службы Вооруженных Сил Республики Казахстан является проверка и профилактический контроль на территории воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан.

22. Должностные лица противопожарной службы Вооруженных Сил Республики Казахстан отвечают за организацию противопожарной защиты в подчиненных соединениях, воинских частях и учреждениях, а также подготовку личного состава штатных противопожарных подразделений к действиям по тушению пожаров.

23. В ходе проверки противопожарная служба Вооруженных Сил Республики Казахстан осуществляет следующие мероприятия по:

1) выполнению требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364, приказов и других руководящих документов в области противопожарной защиты;

2) организации и несении противопожарной службы;

3) организации работ пожарно-технических комиссий в воинских частях (учреждениях);

4) наличию, состоянию и ведению документации в области противопожарной защиты;

5) полной и качественной отработки плана противопожарной защиты, а также его соответствие настоящим Правилам;

6) состоянию электроустановок, соответствуя правилам и нормам пожарной безопасности;

- 7) содержанию систем отопления, вентиляции и электрооборудования;
- 8) обеспеченности нормативными запасами воды для целей пожаротушения, состоянию источников пожарного водоснабжения;
- 9) наличию и содержанию путей эвакуации для личного состава, боевой техники, вооружения и имущества;
- 10) наличию и состоянию молниезащитных устройств и регулярности их проверок;
- 11) исправности систем автоматической пожарной сигнализации;
- 12) обработке деревянных конструкций специальным огнезащитным составом;
- 13) наличию и исправности первичных средств пожаротушения;
- 14) наличию в производственных зданиях, складских помещениях, (хранилищах) пожарных расчетов и знанию ими табеля своих обязанностей;
- 15) соблюдению норм и правил хранения огнеопасного имущества, горючих жидкостей и спецодежды в цехах, мастерских, на складах и в хранилищах;
- 16) проведению инструктажей по мерам пожарной безопасности личного состава воинской части (учреждений);
- 17) организации подготовки личного состава штатных (нештатных) взводов (команд) противопожарной защиты (далее – взвод) и их боеготовности;
- 18) оказанию практической помощи в улучшении организации противопожарной защиты;
- 19) внесению соответствующих предложений по устраниению выявленных недостатков в организации противопожарной службы;
- 20) устраниению ранее выявленных недостатков, выполнению противопожарных мероприятий по актам, предписаниям предыдущих проверок.

24. Проверка производится в присутствии начальника службы противопожарной защиты части (учреждения) и одного из заместителей командира части.

25. При проверке несения службы штатного взвода (команды) проверяются:

- 1) наличие и состояние пожарного депо и учебно-материальной базы;
- 2) организация и несение службы пожарного наряда, содержание пожарной техники и соблюдение внутреннего порядка в пожарном депо;
- 3) организация специальной подготовки с личным составом пожарного взвода (команды);
- 4) знание личным составом штатного пожарного взвода (команды) обязанностей по табелю боевого расчета;
- 5) состояние пожарных рукавов, соблюдение правил хранения, ремонта и ухода за ними;
- 6) обеспеченность личного состава специальной боевой одеждой и снаряжением;
- 7) боеготовность подразделения по тушению пожара;
- 8) правильность выполнения нормативов по тактико-специальной подготовке личным составом штатного пожарного взвода (команды).

Итоговые проверки боевой подготовки взводов (команды) проводятся не менее двух раз в год.

26. В нештатных взводах (командах) проверяется:

1) знание личного состава требований приказа Министра обороны Республики Казахстан от 10 февраля 2023 года № 97 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Вооруженных Силах Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 31891);

2) умение личного состава вызвать ближайший взвод (команду), подать сигнал пожарной тревоги и привести в действие имеющиеся на оснащении пожарную технику, оборудование и инструмент;

3) боеготовность взвода (команды), согласно пункта 28 настоящих Правил.

27. При проверке боеготовности взводов (команд) проверяется практическая выучка и действия по плану противопожарной защиты.

Виды учебных тренировок при объявлении тревоги:

1) частная – с вызовом и развертыванием сил и средств только взвода (команды) воинской части (гарнизона);

2) гарнизонная – с вызовом всех сил и средств, предусмотренных планом противопожарной защиты гарнизона.

План проведения пожарной тренировки и задачи по тушению условного пожара разрабатывается на месте и согласовывается с командиром воинской части (начальником гарнизона).

В ходе тренировки осуществляются дополнительные вводные, усложняющие обстановку, при низкой температуре и при сильном ветре.

28. В целях определения профессиональной подготовленности при проведении пожарной тренировки фиксируется время для:

1) объявления тревоги;

2) получения сообщения о "пожаре";

3) прибытия пожарных автомобилей к месту вызова;

4) окончания развертывания сил и средств каждого пожарного автомобиля (пожарной мотопомпы);

5) появления воды (пены) из пожарных стволов;

6) прибытия личного состава части и транспортных средств для эвакуации имущества.

29. Действия взвода (команда) оценивается по следующим показателям:

1) правильность принятого решения по тушению условного пожара;

2) четкость подачи команд на боевое развертывание сил и средств;

3) действия и слаженность личного состава пожарного подразделения;

4) исправность пожарной техники и оборудования пожаротушения.

30. По результатам проверок организации и состояния противопожарной защиты воинской части (учреждения) составляется акт по установленной форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

31. Предложения по устранению недочетов в организации и состоянии противопожарной защиты формулируются кратко и имеют сроки выполнения в виде предписания.

32. Воинская часть (учреждение), состояние противопожарной защиты которой признаны неудовлетворительными, подвергается повторной проверке.

Приложение 1
к Правилам организации
и обеспечения противопожарной
защиты в Вооруженных Силах
Республики Казахстан
Форма

Стенд с документацией пожарного расчета

| Схема эвакуации техники (имущества) | Пожарный расчет | | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| | № п/п | Воинское звание, ФИО (при его наличии) | Действия по предупреждению пожара | при возникновении пожара |
| | 1 | _____ | Инструктирует расчет, знакомит его с обязанностями . Организует производство работ с соблюдением требований пожарной безопасности. | Объявляет пожарную тревогу. Руководит тушением пожара, эвакуацией личного состава и техники (имущества). |
| Инструкция по мерам пожарной безопасности | 2 | _____ | Следит за состоянием электросетей, телефонной связи и пожарной сигнализации. | Вызывает взвод (команду) противопожарной защиты по тел. _____. → сообщает о пожаре дежурному по воинской части, тел. _____. Встречает взвод (команду) противопожарной защиты |
| | | _____ | Следит за соблюдением режима курения и | Применяет первичные средства |

| | | | |
|------------------------------|-------|---|--|
| 3 | _____ | состоянием первичных средств пожаротушения. | пожаротушения (огнетушители, песок, вода и т.п.). |
| 4 | _____ | Проверяет в противопожарном отношении состояние объекта по окончании работ. | Оповещает о пожаре частыми ударами в гильзу, подает воду от внутреннего пожарного крана. |
| Командир подразделения _____ | | | |

Примечания:

1. Стенд - белого цвета. Окантовка стендса, все надписи и линии - красные. Размер стендса 1600 x 800 мм.
2. Надписи в графах расчета выполняются шрифтом с высотой букв 15 мм.
3. Ширина наружной окантовки - 5 см, ширина линий - 1 см.
4. Схема эвакуации имущества и техники, а также инструкция по требованиям пожарной безопасности выполняются на альбомных листах формата А - 3 и вывешиваются в рамке под стеклом.

Приложение 2
 к Правилам организации
 и обеспечения противопожарной
 защиты в Вооруженных Силах
 Республики Казахстан

План противопожарной защиты воинской части

1. План противопожарной защиты воинской части разрабатывается в виде книги на листах формата А-4 и состоит из следующих разделов:
 - 1) общая инструкция по мерам пожарной безопасности в воинской части (гарнизоне);
 - 2) расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожара;
 - 3) порядок эвакуации вооружения, боевой техники и имущества;
 - 4) порядок подъема сил и средств и оповещения должностных лиц по пожарной тревоге;
2. К плану прилагаются:
 - 1) выписка из приказа командира воинской части о назначении нештатного взвода (команды) противопожарной защиты и ответственных лиц по противопожарной защите;
 - 2) выписка о назначении пожарных постов и расчетов;
 - 3) выписка об объявлении перечня помещений, подлежащих проверке в противопожарном отношении при сдаче их под охрану;
 - 4) табель боевого расчета нештатного взвода (команды) противопожарной защиты;
 - 5) инструкция по мерам пожарной безопасности дежурного по воинской части;

6) инструкция по мерам пожарной безопасности дежурного по парку воинской части;

7) инструкция по мерам пожарной безопасности дежурному по контрольно-пропускному пункту воинской части;

8) инструкция пожарному наряду (патрулю) на время несения службы;

9) инструкция о порядке осмотра помещений (зданий) перед их закрытием;

10) инструкция по мерам пожарной безопасности в штабе;

11) инструкция по мерам пожарной безопасности в казарме;

12) инструкция по мерам пожарной безопасности в парке;

13) инструкция по мерам пожарной безопасности в хранилище с боеприпасами;

14) инструкция по мерам пожарной безопасности на складах;

15) инструкция по мерам пожарной безопасности на складе горюче смазочных материалов;

16) инструкция по мерам пожарной безопасности на заправочном пункте;

17) инструкция по мерам пожарной безопасности в столовой;

18) инструкция по мерам пожарной безопасности в клубе;

19) инструкция механику-водителю дежурного тягача;

20) инструкция о порядке проведения инструктажа по противопожарной защите с личным составом воинской части;

21) образец пожарного жетона;

22) лист отметок о практической отработке плана противопожарной защиты воинской части;

23) расчет норм потребного количества средств пожаротушения воинской части.

Типовая 1. Общая инструкция по мерам пожарной безопасности в воинской части (гарнизоне)

Все военнослужащие должны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, изложенные в приложении №18 Устава внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

Территория части за внешним периметром ограждения на расстоянии 50 м. должна постоянно очищаться от мусора, сухой травы и кустарника. Ответственность за содержание территории возлагается на старшего коменданта военного городка и командиров подразделений.

Подъезды к источникам пожарного водоснабжения, к зданиям и все проезды по территории должны быть всегда свободными для движения пожарных машин.

Не загромождать в зданиях, коридоры, проходы, основные и запасные выходы, а также лестничные клетки.

Пожарный инвентарь, насосы, мотопомпы, гидранты, краны и др. противопожарное оборудование должны содержаться в исправности и постоянной готовности.

Пожарный инвентарь, находящийся в зданиях, парках, складах, закрепляется за подразделениями, которые несут ответственность за его сохранность.

Использование пожарного инвентаря не по назначению запрещается.

Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных комнатах или местах.

У телефонных аппаратов должны быть таблички с надписью о порядке вызова команды (взвода) противопожарной защиты.

Ежедневно все мастерские, хранилища, цехи, парки и др. опасные в противопожарном отношении помещения перед их закрытием должны проверяться в противопожарном отношении должностными лицами, ответственными за эти помещения, дежурными по паркам и лицами пожарного наряда части.

Осмотр считается законченным, когда все помещения проверены, выявленные недостатки устраниены, и электрическая сеть выключена наружным рубильником. Результаты осмотра записываются в журнале проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием, после чего ответственному за помещение выдается жетон установленного образца.

Для проведения огнеопасных работ в части необходимо иметь разрешение командира части или его заместителей и при выполнении их обязательно выставлять пожарные посты со средствами пожаротушения.

Ответственность за проведение огнеопасных работ и выставление пожарного поста возлагается на заместителя командира части по тылу, а при выполнении работ в парке - на заместителя командира части по вооружению:

Для предупреждения возникновения пожара категорически запрещается:

разводить огонь ближе 50 м. от строений, площадок с имуществом и машинами;

курить и применять открытый огонь в складах, парках, хранилищах и других помещениях;

хранить на чердаках, подвалах, на лестничных площадках и в коридорах горючие материалы и имущество;

устраивать в подвальных помещениях зданий мастерские и склады, связанные с обработкой или хранением огнеопасных жидкостей и материалов;

забивать запасные выходы из казарм, мастерских, клубов и др. зданий и помещений;

пользоваться неисправными печами, применять для растопки горючие жидкости, оставлять сгораемые материалы и имущество вблизи печей, а топящие печи без надзора, сушить одежду на печах, дымоходах, а также против топочных отверстий, топить печи в часы отдыха (сна) личного состава;

применять бытовые электронагревательные приборы без несгораемых подставок и использовать их для обогрева помещений;

пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием;

заменять в электрораспределительных щитах перегоревшие предохранители (пробки) пучками проволоки и другими предметами;

оберывать электролампы бумагой и материей, заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами и т.п. применять для устройства осветительной сети телефонные провода;

заправлять керосиновые лампы другими горючими жидкостями кроме осветительного керосина;

мыть и натирать полы горючими жидкостями (бензином, керосином и др.);

отогревать замерзшие водопроводные и другие трубы в зданиях открытым огнем (факелы, паяльные лампы), кроме использования для этой цели пара, горячей воды и других безопасных средств;

разогревать сургуч открытым пламенем или на электрической плитке, не оборудованной для этой цели;

сдавать под охрану помещения (хранилища), не проверенные в противопожарном отношении.

Сигналы пожарной тревоги:

частые удары в колокол (гильзу);

сирена и голосом по громкоговорящей связи от дежурного по части "Пожарная тревога", повторяется несколько раз.

Оповещение должностных лиц части при возникновении пожара осуществляется согласно плану.

При пожаре первый заметивший обязан:

объявить пожарную тревогу;

сообщить о пожаре дежурному по части (по парку);

приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами.

У дежурных по воинской части и парку должны быть конкретные инструкции по мерам пожарной безопасности и практическим действиям на случай пожара.

Руководство тушением пожара осуществляется:

до прибытия гарнизонного взвода (команды) противопожарной защиты – должностными лицами: дежурным по части, начальником службы противопожарной защиты части;

по прибытии гарнизонного взвода (команды) противопожарной защиты – руководитель тушения пожара – начальник взвода (команды) противопожарной защиты;

Общее руководство подразделениями, силами и средствами пожаротушения части, привлекаемыми для тушения пожара, осуществляет командир части.

Образец
СОГЛАСОВАНО
Командир воинской части

"___" 20__ г.

Начальник службы
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ
города (района)

"___" 20__ г.

2. Расчет сил и средств привлекаемых для тушения пожара

| № п/п | Наименование подразделений и пожарных взводов (команд) | Численность личного состава (расчет) | Пожарно-технические средства | В каких случаях привлекаются |
|-------|--|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Штатный (нештатный) взвод (команда) противопожарной защиты части | 10 чел. | Пожарная автоцистерна АЦ-40 (131) | Немедленно при возникновении пожара в части |
| 2 | Дежурное подразделение | 20 чел. | Огнетушители, лопаты, ведра, ломы, топоры | Во всех случаях возникновения пожара |
| 3 | Взвод (команда) противопожарной защиты гарнизона | 6 чел. | Пожарная автоцистерна АЦ-40 (131) | По вызову дежурного по части |
| 4 | Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ города (района) | 2 боевых расчета | Специальная пожарная техника | По вызову дежурного по части |

Примечание:

всего в части средств пожаротушения:

пожарных автомобилей - 1 ед. (АЦ - 40 (131)). мотопомп - 10 единиц.

огнетушителей - 150 шт. пожарных водоемов - 5 по 50 куб.м. = 250 куб.м.

пожарных гидрантов - 15 шт. внутренних пожарных кранов - 50 шт.

Образец

3. Порядок эвакуации вооружения, боевой техники и имущества

| № п/п | Наименование зданий, сооружений из которых эвакуируется имущество | Что эвакуируется | | Силы и средства | | Руководитель | Место эвакуации |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | 1-очередь | 2-очередь | личный состав | транспорт | | |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Штаб части | Боевое знамя части, секретные документы | Несекретные документы, имущество штаба | - 30 чел. - 1-го - МСБ | - | Дежурный по штабу | Площадка перед штабом части |
| 2 | Казарма | Оружие, боеприпасы | Ротное имущество, казарменное оборудование | Личный состав батальона, роты | 2 транспортных автомобилей (марка, военный номер) | Командиры подразделений (дежурный по части) | Строевой плац |
| 3 | Парк-хранилище колесных и гусеничных машин | Машины из горящего хранилища | Машины из не горящего хранилища | 1 - 2 танковые роты | 2 танковых тягача, 2 колесных тягача | Зам. командира части по вооружению (дежурный по парку) | Площадка возле КПП |
| 4 | Склады | Стрелковое оружие | ЗИП к стрелковому оружию | Рота 1 МСБ | 3 транспортных автомобилей (марки, номера) | Зам. командира части по вооружению, начальник службы РАВ, начальник склада | Площадка возле поста |

Начальник штаба воинской части _____

Начальник службы противопожарной защиты воинской части _____

Образец

4. Порядок подъема сил и средств и оповещения должностных лиц по пожарной тревоге

| № п/п | Кого оповещают | Кто оповещает | Адрес оповещаемого или телефон |
|-------|---|---------------|--------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Штатный (нештатный) пожарный взвод (команда) противопожарной защиты | | |
| 2 | Дежурное подразделение Взвод (команда) противопожарной защиты гарнизона | Деж. по части | Тел. |
| 3 | | Деж. по части | Тел. |
| | | Деж. по части | Тел. |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | Служба пожаротушения | Деж. по части | Тел. |
| 5 | и аварийно-спасательных | Деж. по части | Тел. / дом. адрес |
| 6 | работ города (района) | Деж. по части | Тел. / дом .адрес |
| 7 | Командир воинской | Пом.деж. по части | Тел. / дом .адрес |
| 8 | части | Пом. деж. по части | Тел. / дом адрес |
| | Заместители командира | | |
| | воинской части | | |
| | Начальники служб | | |
| | воинской части | | |
| | Командиры | | |
| | подразделений | | |

Начальник штаба воинской части _____

Образец

Выписка из приказа Командира воинской части _____ №

" " 20 г. г. _____

О назначении нештатного взвода (команды) противопожарной защиты и ответственных лиц по противопожарной защите

В целях обеспечения противопожарной безопасности воинской части и поддержания в постоянной боевой готовности всех средств пожаротушения:

1. Назначить нештатный взвод (команду) противопожарной защиты части от ремонтной роты в количестве 10 человек.
2. Начальником службы противопожарной защиты части назначить командира ремонтной роты капитана Омаргазина А.С.

Начальнику службы противопожарной защиты части ежедневно из состава нештатного взвода (команды) противопожарной защиты для несения службы по предупреждению и тушению пожаров назначать Пожарный наряд в составе:

начальник наряда – 1;

водитель пожарного автомобиля (моторист мотопомпы) -2;

постовой –1.

3. На нештатный взвод (команду) противопожарной защиты возложить:
 - контроль за проведением пожарно-профилактических мероприятий в части;
 - поддержание в постоянной готовности к действию всех средств пожаротушения (мопопомп, насосов, огнетушителей и т. д.) и их техническое обслуживание;
 - несение пожарно-постовой службы;
 - ликвидацию пожаров и возгораний.
4. Начальнику службы противопожарной защиты части:

в профилактической работе руководствоваться общевоинскими уставами, наставлениями и руководствами по службам и добиваться полного и точного их выполнения.

лично проводить занятия по правилам пожарной безопасности с офицерами и старшинами подразделений части и обращению со средствами пожаротушения, а также специальную подготовку взвода (команды) противопожарной защиты;

осуществлять повседневный контроль за соблюдением личным составом воинской части установленных правил пожарной безопасности;

следить за исправностью всех средств пожаротушения, пожарной сигнализации, источников водоснабжения и обеспечивать постоянную готовность их к действию;

запрещать пользование неисправными и опасными в пожарном отношении установками, приборами отопления, освещения и т. п.

инструктировать личный состав пожарных нарядов при заступлении в наряд, поверять несение им службы на пожарных постах;

руководить тушением пожара.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника штаба воинской части.

Командир воинской части _____

Верно: начальник штаба воинской части _____

" ____ " 20 ____ г.

Образец

Выписка из приказа Командира воинской части _____ № _____

" ____ " 20 ____ г. г. _____

О назначении пожарных постов и расчетов

Для обеспечения пожарной безопасности всех зданий и сооружений военного городка, складов, парков, мест хранения боевой техники и размещения личного состава приказываю,

на время проведения работ для обеспечения пожарной безопасности и предупреждения возникновения пожаров и загораний выставлять пожарные посты:

в парке боевых машин (временно) на период технического обслуживания боевой техники и транспортных средств;

на складах боеприпасов и горюче смазочных материалов (временно) на период массовой выдачи имущества, погрузки или выгрузки;

в клубе части (временно) на период проведения культурно-массовых мероприятий;

в местах проведения пожароопасных работ (электрогазосварочных и т. д. связанных с применением открытого пламени), временно, на период работ;

на технической территории (временно), на время грозы.

Пожарные посты выставляются руководителями работ самостоятельно из личного состава, находящегося в их распоряжении, о чем обязаны докладывать дежурному по части.

Для контроля за выполнением в местах производства работ и в подразделениях мер пожарной безопасности, тушения пожаров и эвакуации имущества назначать пожарные расчеты;

в парке боевых машин (ПТО и в подразделениях);

в складах (хранилищах) боеприпасов, горюче смазочных материалов, ВС, ПС, ВТИ и др.

Старшими пожарных расчетов назначить руководителей работ (начальников цехов, хранилищ и т.п.).

Обязанности лиц, назначенных в расчеты, определяют командиры подразделений (руководители работ).

Выставлять пожарные наряд (патрули) ежедневно, на период с 8 до 22 часов и на период грозы, из состава штатного (нештатного) взвода (команды) противопожарной защиты.

Пожарные наряды (патрули) включаются в состав суточного наряда, подчиняются дежурному по части, начальнику взвода (команды) противопожарной защиты и ежедневно выводятся на развод внутреннего наряда.

Обход территории военного городка пожарными нарядами производится через каждые два часа по установленному маршруту.

Контроль за несением службы пожарных нарядов возлагается на дежурного по части и начальника взвода (команды) противопожарной защиты.

Командир воинской части _____

Верно: начальник штаба воинской части _____

" " 20 г.

Образец

Выписка из приказа Командира воинской части _____ № _____

" " 20 г. г. _____

Об объявлении перечня помещений (объектов), подлежащих проверке в противопожарном отношении при сдаче их под охрану

В целях обеспечения противопожарной безопасности парков, цехов, мастерских, складов и других пожароопасных помещений, приказываю:

1. Ежедневно, по окончании рабочего дня, проверять по жетонной системе противопожарное состояние зданий и сооружений, согласно прилагаемому перечню.

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Ответственность за противопожарное состояние и сдачу | Кто проверяет |
|---|----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Парк боевых машин (боксы и Заместитель командира Дежурный по парку, площадки с техникой, по вооружению пожарный наряд ПТО, заправочный пункт) | | | |
| Склады: боеприпасов Начальник службы РАВ ____ горюче смазочных материалов Начальник службы горюче смазочных материалов ____ | | | |
| ВТИ Начальник АТС ____ ВС Начальник ВС ____ | | | |
| ПС Начальник ПС ____ | | | |
| и т.д. в зависимости от наличия пожаро- опасных объектов | | | |

Лицам, проверяющим противопожарное состояние объектов, руководствоваться специально разработанной для этой цели инструкцией и требованиями уставов ВС по противопожарной защите.

Все выявленные недостатки по противопожарной безопасности должны быть устранены до закрытия помещений.

Результаты осмотра помещений записываются в журналы проверок, которые хранятся у дежурных по объектам.

Контроль за систематическим и качественным проведением проверок возлагается на начальника службы противопожарной защиты части и заместителя командира войсковой части по тылу.

Командир воинской части _____

Верно: начальник штаба воинской части _____
" ____ " 20 ____ г.

Образец

Табель боевого расчета нештатного взвода (команды) противопожарной защиты

| Номер боевого расчета | Основные обязанности | |
|-----------------------------|---|--|
| | При заступлении в наряд | При боевом развертывании |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник пожарного расчета | Принимает автомобиль мотопомпу) с комплектом оборудования и снаряжения | Руководит действиями расчета по тушению пожара, спасению людей и имущества. Оказывает помощь номерам расчета при боевом развертывании. |
| Моторист | Проверяет исправность пожарной мотопомпы, ее заправку горючим. Принимает комплект запасных частей и инструмента, всасывающие рукава, ключи для их соединения, сетку всасывающую, снаряжение, аптечку. | Устанавливает мотопомпу на источник пожарного водоснабжения, присоединяет всасывающие рукава, приводит в действие насос и регулирует давление в рукавной линии. Подачу воды производит по команде. |

| | | |
|--------------|--|---|
| Первый номер | Принимает ствол пожарный "А", рукава напорные, разветвление пожарное трехходовое, задержки рукавные, снаряжение. | Прокладывает рукавную линию и работает со стволов. При подаче двух стволов "Б" вместе со вторым номером прокладывает магистральную линию, рабочую линию от разветвления и работает со стволов. |
| Второй номер | Принимает стволы пожарные "Б", рукава напорные, Г-600, зажимы рукавные, снаряжение. | При подаче одного ствола "А" прокладывает с первым номером рукавную линию и работает подствольщиком. При подаче двух стволов "Б" вместе с первым номером прокладывает магистральную линию, устанавливает разветвление, прокладывает вторую рукавную линию, работает со стволов. |
| Третий номер | Проверяет заправку пожарной емкости водой. Принимает асбестовые покрывала, топоры, багры. | Устанавливает разветвление, работает со стволов. Оказывает помощь 1 и 2 номеру. |

Начальник службы противопожарной защиты воинской части _____

Примечание: табель вывешивается в помещении (на площадке), где содержится пожарный автомобиль (прицеп с мотопомпой).

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности дежурного по части

Дежурный по части отвечает за поддержание внутреннего порядка и выполнение противопожарных правил в расположении части.

Он обязан:

1. При заступлении на дежурство:

изучить выписку из плана противопожарной защиты части и инструкции по мерам пожарной безопасности;

лично проинструктировать на разводе суточный наряд по мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара;

проверить состав и готовность нештатного взвода (команды) противопожарной защиты и дежурного подразделения части уточнить порядок их вызова по тревоге;

уточнить расположение водоисточников на территории военного городка, исправность дорог и подъездов к ним;

проверить через дежурного по подразделениям и объектам наличие воды в водоисточниках, средства пожаротушения, находящиеся в здании штаба части, и готовность их к действию.

2. Во время дежурства:

Контролировать соблюдения личным составом части правил пожарной безопасности, требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, обращая особое внимание на соблюдение режима курения, проведение огнеопасных работ, правильную эксплуатацию приборов отопления и освещения;

не реже одного раза в сутки проверять несение службы пожарными нарядами (патрулями);

перед окончанием рабочего дня выслать дежурного пожарного для проверки помещений на противопожарное состояние перед их закрытием;

принимать решительные меры к устраниению недостатков по обеспечению пожарной безопасности всех зданий и сооружений части;

не допускать пользование пожарного инвентаря и оборудования не по назначению;

3. При пожаре:

объявить пожарную тревогу штатному (нештатному) взводу (команде) противопожарной защиты и дежурному подразделению части, телефон _____;

вызывать взвод (команду) противопожарной защиты в соответствии с расчетом сил и средств;

должностных лиц, согласно перечня;

должностных лиц части и пожарных подразделений;

обеспечить охрану места пожара.

В случае возникновения пожара в здании штаба части в первую очередь организовать спасение Боевого знамени, людей, оружия и секретных документов.

при пожаре в комнатах секретного делопроизводства:

через посыльного или по телефону _____ вызвать начальника секретного делопроизводства и одновременно оповестить дежурного по караулам, о разрешении на вскрытие секретных комнат;

до прибытия ответственного за секретное делопроизводство вскрыть комнаты секретной части и организовать тушение пожара, согласно настоящей инструкции, а с прибытием его обеспечить своевременную эвакуацию секретного делопроизводства и надежную охрану его.

О вскрытии секретных комнат и выносе из них документов составить акт.

Заместитель командира воинской части по тылу _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности дежурного по парку воинской части

Дежурный по парку воинской части отвечает за поддержание внутреннего порядка в парке и следит за соблюдением правил пожарной безопасности личным составом.

Он обязан:

1. При заступлении на дежурство:

изучить инструкцию по мерам пожарной безопасности в парке, план вывода техники при пожаре;

проверить готовность дежурных тягачей, обеспеченность их средствами буксировки и готовность пожарного автомобиля (прицепа);

проверить согласно описи наличие, укомплектованность и состояние пожарных щитов и оборудования (огнетушителей, мотопомп и т.п.);

уточнить места нахождения и исправность источников водоснабжения в парке (пожарных водоемов, гидрантов, кранов) и наличие воды в них;

убедиться в исправности средств связи с дежурным по части.

2. Во время дежурства:

контролировать соблюдение личным составом части правил пожарной безопасности, изложенных в инструкциях, уставах Вооруженных Сил и воинских формирований Республики Казахстан, обращая особое внимание на соблюдение режима курения, проведение огнеопасных работ, применение горючих жидкостей и правильную эксплуатацию приборов отопления и освещения;

не допускать использования пожарного инвентаря и оборудования не по назначению;

в дни проведения регламентных работ и массового обслуживания техники выставлять пожарные посты и организовать пожарно-патрульную службу из состава паркового наряда или нештатного взвода (команды) противопожарной защиты;

при обнаружении нарушения правил пожарной безопасности, немедленно принимать меры к их устранению;

следить, чтобы машины заправлялись горючим только на заправочном пункте с соблюдением установленных правил;

не разрешать ставить на стоянку не заправленные машины;

по окончании рабочего дня совместно с дежурным пожарным проверять все парковые помещения и территорию в противопожарном отношении, о чем производить соответствующие записи в журнале осмотра помещений перед закрытием.

При возникновении пожара в парке:

объявить пожарную тревогу, вызвать взвод (команду) противопожарной защиты и принять меры к тушению пожара, выводу машин и спасанию техники и имущества;

должить о пожаре дежурному по части и заместителю командира воинской части по вооружению;

руководить тушением пожара и эвакуацией боевой техники и имущества до прибытия должностных лиц части.

Заместитель командира воинской части по вооружению _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности дежурного по контрольно-пропускному пункту воинской части

Дежурный по контрольно-пропускному пункту (далее – КПП) отвечает за соблюдение противопожарного режима в помещениях КПП и своевременный пропуск пожарных машин на территорию воинской части во время пожара.

Он обязан:

1. Перед заступлением на дежурство:

ознакомиться с инструкцией по мерам пожарной безопасности в части и изучить ее с составом наряда по КПП;

проверить исправность и готовность к действию имеющихся средств пожаротушения;

уточнить места расположения водоисточников, находящихся на территории части, проверить состояние подъездов к ним и наличие в них воды;

проверить исправность средств связи с дежурным по части.

2. Во время дежурства:

осуществлять постоянный контроль за соблюдением установленных противопожарных правил на КПП;

запрещать пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием, а также обогревать помещения эл. приборами и временными печами;

не допускать загромождения дорог и проездов на территории части, в районе КПП;

не разрешать разводить костры и сжигать мусор ближе 50 м от зданий и сооружений;

осуществлять постоянный контроль за соблюдением режима курения военнослужащими на территории части;

принимать меры к пресечению нарушения правил пожарной безопасности;

о всех нарушениях правил пожарной безопасности докладывать дежурному по части.

3. При пожаре на КПП:

объявить пожарную тревогу;

дложить о пожаре дежурному по части, организовать эвакуацию имущества;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

4. При пожаре на территории военного городка:

встречать взвод (команду) противопожарной защиты и сопровождать их к месту пожара;

сообщать начальнику взвода (команды) противопожарной защиты расположения водоисточников на территории воинской части.

Заместитель начальника штаба воинской части по службе войск _____

Образец

Инструкция пожарному наряду (патрулю) на время несения службы

Пожарный наряд назначается из состава штатного (нештатного) взвода (команды) противопожарной защиты, подчиняется дежурному по воинской части и начальнику взвода (команды) противопожарной защиты, отвечает за своевременный и качественный осмотр помещений и территории в противопожарном отношении.

Он обязан:

- во время обхода следовать по установленному маршруту;
- тщательно осматривать помещения и территорию на противопожарное состояние;
- осуществлять контроль за соблюдением противопожарных правил военнослужащими;
- роверять укомплектованность пожарных щитов, состояние и готовность к действию всех средств пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, насосов);
- роверять исправность пожарных водоемов и наличие в них воды;
- не допускать загромождения проездов и дорог;
- запрещать разведение костров и сжигание мусора на территории части ближе 50 м от зданий и сооружений;
- не допускать курения военнослужащих в неустановленных местах;
- не разрешать пользоваться неисправными печами, электропроводкой и оборудованием;
- запрещать топку печей позже установленного времени, не допускать применения горючих жидкостей и использование противопожарного инвентаря не по назначению;
- о всех выявленных недостатках докладывать дежурному по части (начальнику взвода (команды) противопожарной защиты);
- по окончании рабочего дня проверять помещения на противопожарное состояние. При обнаружении пожара дождаться дежурному по части, объявить пожарную тревогу, приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами, организовать встречу прибывающих сил и средств.

Начальник службы противопожарной защиты воинской части

Образец

Инструкция о порядке проведения осмотра зданий (помещений) перед их закрытием

Осмотру подлежат помещения, объявленные приказом по воинской части.

Проверка помещений в противопожарном отношении, производится ежедневно лицами пожарного наряда с 17.00 до 18.00 часов в присутствии должностных лиц и ответственных за эти помещения (здания).

Лица, проверяющие противопожарное состояние помещений перед закрытием должны руководствоваться настоящей инструкцией и требованиями, устава внутренней

службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, во время обхода обязаны лично осмотреть все помещения и установить:

произведена ли уборка помещений и прилегающей территории от горючих отходов, мусора, обтирочных материалов, укупорки, порожней тары;

не загромождены ли проходы и выходы из помещений, подступы к пожарному инвентарю и оборудованию;

обеспечена ли внутренняя электросеть цехов, мастерских, складов парков и других помещений наружными рубильниками, установленными на входах в здания и опечатаны ли шкафчики, в которых они установлены;

не оставлены ли горючие жидкости и другие материалы, хранение которых в проверяемом помещении не допустимо;

не соприкасается ли горючее имущество с нагретыми поверхностями отопительных приборов, труб и радиаторов;

не оставлены ли в топках печей раскаленная зола, несгоревшее топливо;

исправна ли телефонная связь с дежурным по части;

наличие, состояние и готовность к действию всех средств пожаротушения.

Все недостатки, обнаруженные при осмотре, должны быть устраниены до закрытия помещений.

О грубых нарушениях противопожарных правил немедленно докладывать дежурному по части (начальнику службы противопожарной защиты) для принятия мер.

По окончании осмотра проверенные помещения закрываются, опечатываются, после чего ответственному лицу вручается жетон установленного образца.

Результаты осмотра записываются в журнале проверок помещений перед закрытием и скрепляются подписями лиц, производивших осмотр.

Дежурный по части (начальник караула) не имеет права принимать ключи от начальника складов (хранилищ) без предъявления жетонов.

Начальник службы противопожарной защиты воинской части _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности в штабе

За противопожарное состояние штаба отвечает начальник штаба или его заместитель.

Все военнослужащие и служащие Вооруженных Сил в штабе обязаны соблюдать установленные правила противопожарной безопасности, знать места нахождения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

В каждом помещении (рабочей комнате) назначается старший, который отвечает за соблюдение пожарной безопасности.

В рабочих кабинетах не допускается хранение горючих материалов и жидкостей.

Сжигание бумаг разрешается только в специально отведенных для этой цели печах или оборудованных местах.

Все служебные помещения по окончании рабочего дня ежедневно проверяются старшими комнат в противопожарном отношении.

Запрещается:

пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием;

обогревать помещения электроприборами;

заменять перегоревшие предохранители пучками проволоки;

оставлять включенными электроосвещение при выходе из помещений;

заправлять керосиновые лампы горючими жидкостями, кроме керосина;

куриль в рабочих кабинетах и служебных помещениях;

мыть и натирать полы горючими жидкостями;

разогревать сургуч пламенем.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу и организовать эвакуацию имущества;

сообщить о пожаре дежурному по части;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами

Начальник штаба воинской части

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности в казарме

За противопожарное состояние казармы отвечает старшина роты.

За соблюдение правил пожарной безопасности отвечает суточный наряд.

Все военнослужащие обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения.

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы должны постоянно содержаться свободными, чердаки и мансардные помещения закрытыми и опечатанными, ключи от них должны храниться у дежурного по роте.

Топка печей разрешается не позднее чем до 20.00 часов, курение допускается в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

Запрещается:

применять электроприборы и временные металлические печи для обогрева помещений;

пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием;

заменять перегоревшие предохранители пучками проволоки;

заправлять керосиновые лампы горючими жидкостями, кроме керосина;

оставлять топящиеся печи без присмотра и сушить вблизи них одежду, обувь и другие предметы;

производить работы по ремонту оборудования и сетей электроэнергии, газоснабжения и центрального отопления лицами, не имеющим специальной подготовки и разрешения для выполнения этих работ;

пользоваться электроутюгами без несгораемых подставок;

мыть и натирать полы легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;

должность о пожаре дежурному по части;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами;

принять меры к эвакуации людей, оружия и имущества из помещений, которым угрожает опасность.

Командир подразделения _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности в парке

За организацию и выполнение противопожарных мероприятий в парке отвечает заместитель командира воинской части по вооружению.

Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, готовность к действию средств пожаротушения, дежурного тягача, связи и сигнализации возлагается на дежурного по парку.

Командиры подразделений перед началом работы в парке обязаны проинструктировать личный состав по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара, назначить пожарный расчет.

Все военнослужащие, работающие в парке, должны знать места нахождения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

Территория парка должна постоянно содержаться в чистоте, промасленная и отработанная ветошь собирается в металлические ящики.

Техника в парке устанавливается под навесом и на открытых площадках с соблюдением между ними противопожарных разрывов.

По окончании рабочего дня все парковые помещения ежедневно проверяются дежурным по парку на противопожарное состояние.

Запрещается:

заправлять горючим машины, находящихся на стоянках и хранить машин с протекающими топливными баками и топливопроводами;

хранить в местах стоянок машин горючее и смазочные материалы, кроме находящихся в баках машин, и пустую тару;

промывать и чистить керосином, бензином и другими горючими жидкостями чехлы , капоты и одежду;

хранить в машинах посторонние предметы, особенно промасленные тряпки, чехлы, специальную одежду;

вводить в парки и ангары и хранить в них цистерны с горючим;

применять подогреватели, опасные в пожарном отношении;

применять открытый огонь и фонари "летучая мышь" на стоянках машин и при заправке баков горючим;

производить сварочные работы в помещениях для стоянки машин;

загромождать ворота в помещениях для стоянки и хранения машин, устраивать в этих помещениях кладовые, мастерские и жилье;

закрывать ворота в помещениях для стоянки и хранения машин на внутренние запоры.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;

должить о пожаре дежурному по парку (части);

приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Заместитель командира воинской части по вооружению

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности в хранилище с боеприпасами

За противопожарное состояние хранилища отвечает начальник хранилища.

В хранилище разрешается выполнять работы, связанные только с приемом и выдачей вооружения и боеприпасов.

Курение и применение открытого огня в хранилище категорически запрещается.

В окнах хранилищ должны быть вставлены матовые стекла или же стекла, закрашенные белой краской. Взрывчатые вещества и боеприпасы оставлять даже на короткое время под непосредственным воздействием солнечных лучей категорически запрещается.

Освещение хранилища должно быть во взрывобезопасном исполнении, вход в хранилище с каким-либо осветительными приборами, кроме аккумуляторных фонарей не разрешается.

В хранилище не допускается хранить, даже в небольших количествах горючее и легковоспламеняющиеся жидкости, а также порожнюю укупорку.

Использованная бумага, пакля и ветошь по окончании работ убирается в железный ящик с крышкой, установленный не ближе 15 метров от хранилища.

По окончании работ хранилище разрешается закрывать только после уборки и осмотра его ответственным за противопожарное состояние хранилища и представителем пожарного наряда части.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;
должить о пожаре дежурному по части;
вызвать взвод (команду) противопожарной защиты;
приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Начальник службы РАВ воинской части _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности на складах

За противопожарное состояние склада отвечает начальник склада.

Хранилище должно постоянно содержаться в чистоте, а проходы и выходы свободными.

Имущество разрешается хранить только лишь на стеллажах и напольных щитах.

Карбид кальция, лаки, растворители и кислородные баллоны хранятся отдельно в обособленных помещениях.

Здание склада обеспечивается средствами пожаротушения, оборудуется наружным рубильником, светильниками закрытого типа и молниезащитой.

По окончании рабочего дня все помещения склада ежедневно проверяются в противопожарном отношении.

Запрещается:

пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием;

применять в складах светильники без стеклянных колпаков, а также электронагревательные приборы;

обогревать помещения электроприборами и временными печами;

куриль и применять открытый огонь;

оставлять в хранилищах укупорку, промасленную ветошь, спецодежду;

устраивать в хранилищах служебные конторки.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;

должить о пожаре дежурному по части;

вызвать взвод (команду) противопожарной защиты;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Заместитель командира воинской части по вооружению _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности на складе горюче смазочных материалов

За противопожарное состояние склада горюче смазочных материалов (далее – ГСМ) отвечает начальник склада.

Территория склада должна постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищается от мусора и сухой травы.

Дороги и проезды должны быть постоянно исправными и свободными.

Емкости с горючим заземлены, заглублены или обвалованы.

Хранилища для горючего должны быть оборудованы естественной вентиляцией, молниезащитой, освещением взрывобезопасного исполнения.

Бочки с горючим устанавливаются горловинами к верху.

Для открытия пробок разрешается пользоваться только специальным инструментом из цветного металла.

Выдача горючего производится с помощью насосов.

Площадки и хранилища с имуществом обеспечиваются средствами пожаротушения согласно существующих норм.

По окончании рабочего дня, территории склада и хранилища ежедневно проверяются в противопожарном отношении.

Запрещается:

зажигать спички и курить;

применять для освещения керосиновые лампы, фонари и свечи;

открывать пробки бочек с помощью зубила и молотка;

проливать горючие жидкости и хранить их в открытой таре;

оставлять в помещениях промасленную ветошь и одежду;

эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;

вызвать взвод (команду) противопожарной защиты;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Начальник службы ГСМ воинской части _____

Образец

Инструкция по мерам безопасности на заправочном пункте

За противопожарное состояние заправочного пункта отвечает заправщик.

Территория заправочного пункта должна постоянно содержаться в чистоте.

Все средства заправки должны быть исправными и не иметь подтекания горючего.

Заправочные колонки, пистолет и резервуары должны быть надежно заземлены.

Заправочный пункт обеспечивается электрооборудованием и освещением взрывобезопасного исполнения, средствами пожаротушения, согласно существующих норм.

Спецодежда заправщика должна храниться в металлическом шкафчике.

По окончании рабочего дня заправочный пункт ежедневно проверяется в противопожарном отношении.

Запрещается:

заправлять технику с неисправными топливными системами;
проверять наличие горючего в баках машин, пользуясь зажженными спичками;
проливать горючие жидкости и хранить их в открытой таре;
разбрасывать промасленную ветошь;
применять для освещения керосиновые лампы и фонари;
зажигать спички и курить.

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;
вызвать взвод (команду) противопожарной защиты;
приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Начальник службы ГСМ воинской части _____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности в столовой

За противопожарное состояние столовой отвечает начальник столовой.

Контроль за соблюдением противопожарных правил и обеспечение противопожарной безопасности возлагается на дежурного по столовой.

Состав кухонного наряда обязан выполнять противопожарные правила, знать места нахождения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

Все помещения столовой должны постоянно содержаться в чистоте, проходы и выходы свободными.

Запрещается захламление кладовых и разделочных помещений упаковочными материалами, тарой и др. горючими материалами.

Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

По окончании рабочего дня помещения столовой проверяются в противопожарном отношении.

Запрещается:

пользоваться неисправными газовыми приборами, электропроводкой и оборудованием;
применять на электрораспределительных щитах некалиброванные предохранители;
оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
хранить и пользоваться горючими жидкостями;
разводить костры и сжигать горючий мусор в непосредственной близости от здания

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;
приступить к тушению пожара имеющимися средствами;
вызвать взвод (команду) противопожарной защиты.

Начальник продовольственной службы воинской части_____

Образец

Инструкция по мерам пожарной безопасности в клубе

За противопожарное состояние клуба отвечает начальник клуба.

В зрительном зале все стулья должны быть прикреплены к полу, проходы и выходы содержаться свободными.

Двери запасных выходов должны иметь внутренние легко открываемые запоры и освещаться световым табло.

При проведении массовых мероприятий обязательно выставлять пожарный наряд.

Курение разрешается в специально отведенных для этой цели местах.

Все средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны должны быть исправными и готовыми к действию.

По окончании мероприятий все помещения клуба проверяются в противопожарном отношении.

Запрещается:

устанавливать в проходах зрительного зала приставные стулья;

пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием;

заменять перегоревшие предохранители пучками проволоки;

обогревать помещения электроприборами и временными печами;

хранить и применять горючие жидкости;

пользоваться открытым огнем, керосиновыми лампами, фонарями и свечами;

При пожаре:

объявить пожарную тревогу;

должить о пожаре дежурному по части;

вызвать взвод (команду) противопожарной защиты;

приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Начальник клуба воинской части_____

Образец

Инструкция механику - водителю дежурного тягача

Механик - водитель (водитель) дежурного тягача назначается из числа механиков-водителей (водителей) подразделений и отвечает за постоянную готовность дежурного тягача к немедленной эвакуации вооружения, машин и другой техники. Он подчиняется дежурному по парку.

Механик – водитель дежурного тягача обязан:

постоянно находится в помещении, отведенном для лиц суточного наряда по парку;

содержать тягач на отведенном месте, следить за наличием и исправным состоянием средств буксирования и пожаротушения, имеющихся на дежурном тягаче;

знать правила и порядок использования дежурного тягача для эвакуации вооружения, техники и имущества из парковых помещений, особенности сцепки и эвакуации машин всех марок, находящихся в парке;

знать размещение объектов парка, кратчайшие маршруты к ним и места эвакуации, порядок открытия всех запоров ворот и дверей;

поддерживать установленный температурный режим двигателя дежурного тягача, обеспечивающий его быстрый и безотказный пуск при низких температурах;

при возникновении пожара в парке немедленно привести тягач в рабочее состояние и по указанию дежурного по парку приступить к эвакуации вооружения и техники.

Заместитель командира воинской части по вооружению

Образец

Инструкция о порядке проведения инструктажа по правилам пожарной безопасности, противопожарной защите с личным составом части

Инструктаж по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара проводится:

с военнослужащими – перед началом каждого периода обучения, в часы плановых занятий, а также перед началом пожароопасных работ и занятий;

с гражданским персоналом – при приеме их на работу.

Инструктаж проводится начальником взвода (команды) противопожарной защиты в специально выделенном помещении (месте), обеспеченному наглядной агитацией, инструкциями о мерах пожарной безопасности, а также образцами пожарного оборудования, средств пожаротушения и связи, имеющимися в воинской части.

При инструктаже вновь личный состав должен изучить:

инструкции по мерам пожарной безопасности на рабочих местах (в подразделениях, парках и т.д.);

производственные участки и места, наиболее опасные в пожарном отношении, где запрещается курить, применять открытый огонь и т.п.;

возможные причины возникновения пожара и меры их предупреждения;

порядок уборки рабочего места в противопожарном отношении по окончании рабочего дня, перед закрытием помещения;

порядок вызова взвода (команды) противопожарной защиты и использования первичных средств пожаротушения;

действия в случае возникновения пожара.

Повторный инструктаж проводится ответственным лицом за пожарную безопасность цеха, мастерской, лаборатории, склада, подразделения, объекта с личным составом, непосредственно на рабочем месте (в подразделении).

Начальник службы противопожарной защиты
воинской части

Расчет норм потребного количества средств пожаротушения воинской части

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | ОП-10 | ОУ-5 | П.Щ. | ведра | лопаты | ломы | топоры | бочки | песок | покрыв. |
|--------|--|-------|------|------|-------|--------|------|--------|-------|-------|---------|
| 1 | Штаб части | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 2 | Казарма | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Автопарк | 20 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Заправочный пункт | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Столовая | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| 6 | Клуб | 6 | | | | | | | | | |
| 7 | Караульное помещение | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Нештатный взвод (команда) противопожарной защиты | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Для учебных целей | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | Положено | | | | | | | | | | |
| | Имеется | | | | | | | | | | |
| | Излишествует | | | | | | | | | | |
| | Недостает | | | | | | | | | | |

Заместитель командира воинской части по тылу _____

Начальник службы противопожарной защиты воинской части _____


Лист отметок о практической отработке плана противопожарной защиты воинской части _____

| Дата и время | Вид отработки | Наименование объекта, какие подразделения вызывались по тревоге | Какую работу выполнили | Оценка проверяющего |
|--------------|---------------|---|------------------------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Начальник службы противопожарной защиты воинской части _____

Образец

Пожарный жетон

| |
|---|
|  |
| Воинская часть |
| 00000 |
| Хранилище № _____ |

Жетоны изготавливаются по одному на каждое помещение, парк и т.д. подлежащее осмотру перед закрытием из плотной бумаги размером 6x9 см, желтого цвета, с нанесением на них номера воинской части (учреждения) и наименование объекта, жетоны регистрируются в делопроизводстве части, на обратной стороне заверяется подписью начальника взвода (команды) противопожарной защиты и проставляется штамп с регистрационным инвентарным номером. Жетоны вкладывать в прозрачный бейдж из прочной пластмассы и выдавать начальникам объектов под роспись.

Приложение 3
к Правилам организации и
обеспечения противопожарной
защиты в Вооруженных
Силах Республики Казахстан

Книга учета и технического состояния имущества службы противопожарной защиты воинской части (учреждения) _____

Начата "___" 20___ г.
Окончена "___" 20___ г.

Указания по ведению книги

1. На каждый раздел книги отводится необходимое количество страниц.

2. В разделе 2 и 3 в графе "Примечание" проставляются отметки о списании с указанием даты и номера Акта, а также указывается порядковый номер строки переноса в случае перемещения огнетушителей (рукавов).

1. Наличие пожарного оборудования и инструмента

по состоянию на "___" 20 ___ г.

| № п/п | Наименование | Количество | В том числе | | |
|-------|-------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | во взводу (команде) | на объектах противопожарной защиты | отметка о списании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | 135 | 35 | 100 | |

2. Учет огнетушителей

| № п/п | Инв. номер | Тип | Д а т а получения | Местонахождение, дата установки | Техническое состояние на момент установки | Примечание (дата перезарядки) |
|-------|------------|-----|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3. Учет рукавов

| Номер | Диаметр | Дата начала эксплуатации | Местонахождение | Техническое состояние | Отметка о произведенной перекатке с указанием даты | Примечание |
|-------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 4
к Правилам организации и
обеспечения противопожарной
защиты в Вооруженных Силах
Республики Казахстан

Журнал учета проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности с личным составом воинской части (учреждения) _____

Начат "___" 20 ___ г.
Окончен "___" 20 ___ г.

| № п/п | Д а т а проведения | Наименование подразделения | Содержание инструктажа | Подпись проводившего инструктаж | Подпись командира подразделения | Примечание |
|-------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 5
к Правилам организации и
обеспечения противопожарной
защиты в Вооруженных Силах
Республики Казахстан

Ведомость пожарного наряда

с "___" часов "___" ____ 20__ г

до "___" часов "___" ____ 20__
г.**1. Личный состав**Начальник наряда _____
(воинское звание, фамилия и инициалы)Пожарный-спасатель (специалист) по сменам _____
(воинское звание, фамилия и инициалы)**2. Состав боевого расчета**

| Номер по табелю боевого расчета | Основной | | В резерве | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | автомобиль | автомобиль (ГПМ) | автомобиль | автомобиль (ГПМ) |
| Начальник расчета | | | | |
| Первый номер | | | | |
| Второй номер | | | | |
| Третий номер | | | | |
| Четвертый номер | | | | |
| Водитель | | | | |

3. Состояние пожарных автомобилей

| № п/п | Наименование автомобиля и номер | Техническое состояние автомобиля | Количество горючего, литр | Подпись водителя |
|-------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

4. Пожарные посты

| № п/п | Ф.И.О. постовых | Время несения службы на посту (часы) и место | Замечания при несении службы на постах |
|-------|-----------------|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

**5. Состояние источников водоснабжения, установок пожаротушения, пожарной
сигнализации и дорог**

| Время проверки | Обнаруженные недостатки | Отметка об устранении недостатков с указанием времени |
|----------------|-------------------------|--|
| | | |

6. Дневник наряда

| | |
|-------|---|
| Время | Выезды на пожары и учения. Проводимые занятия, хозяйственные работы, замечания лиц, проверяющих службу наряда, и т.д. |
|-------|---|

7. Недостатки при приеме дежурства и несении службы

Дежурство сдал _____

(воинское звание, Ф.И.О (при его наличии), подпись)

Дежурство принял _____

(воинское звание, Ф.И.О (при его наличии), подпись)

Начальник расчета _____

(воинское звание, Ф.И.О (при его наличии), подпись)

" " 20 G.

Приложение 6

к Правилам организации и
обеспечения противопожарной
защиты в Вооруженных Силах
Республики Казахстан

Образец

План организационно-профилактических мероприятий и хозяйственных работ взвода (команды) противопожарной защиты воинской части на _____ 20 ____ г.

| Перечень работ | Дни и часы недели | | | | Ответственный руководитель |
|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационно-профилактические мероприятия | | | | | |
| Инструктаж по мерам пожарной безопасности вновь принимаемых в воинскую часть | | Ежедневно с 10.00 до 18.00 | | | |
| Проведение занятий по противопожарным мероприятиям с личным составом цеха "А" | -- | Среда с 12.00 до 14.00 | -- | -- | |
| Инструктаж рабочих, назначенных в пожарные расчеты в цехах | -- | Понедельник перед началом работы | -- | -- | |
| 2. Проверка противопожарного состояния | | | | | |
| Хранилищ № 2,3,4,5, пункты работ и площадки с имуществом | Ежедневно с 10.00 до 14.00 | Ежедневно с 15.00 до 18.00 | Ежедневно с 9.00 до 14.00 | Ежедневно с 10.00 до 14.00 | |
| Чердаков всех служебных и жилых зданий | понедельник | -- | среда | -- | |
| Печного хозяйства служебных зданий (по сезону) | -- | вторник | -- | суббота | |
| 3. Хозяйственные работы | | | | | |

Начальник взвода (команды) противопожарной защиты воинской части

(воинское звание, фамилия и инициалы)

"___" 20 ___ г.

Приложение 7
к Правилам организации
и обеспечения противопожарной

защиты в Вооруженных Силах
Республики Казахстан
Форма
Утверждаю
Командир воинской части 00000

(воинское звание, подпись,
Ф.И.О (при его наличии))
"___" 20___ г.

Акт проверки состояния противопожарной защиты

"___" 20___ г. г. _____

В составе внутри проверочной комиссии,

(должности, воинские звания, фамилии и инициалы)

на основании _____

(плана работ, предписания от "___" 20___ г. №___)

проведена проверка организации противопожарной защиты

и выполнение приказов _____

(наименование воинской части)

(перечислить приказы, выполнение которых проверялось)

Одновременно проверены организация специальной подготовки.

Проверкой установлено:

1. Указывается мероприятия, проделанные по улучшению противопожарной защиты части со времени предыдущей проверки.

2. По акту (предписанию) от _____ 20___ г. № не выполнены следующие мероприятия: _____

(указываются мероприятия и первоначально установленные сроки их

выполнения, причины их невыполнения, и конкретные виновники, при

наличии пожаров и загораний дается их анализ в связи с невыполненными

предложениями).

3. Состояние службы, штатного (нештатного) взвода (команды) противопожарной защиты, их боеготовность

(указываются основные положительные стороны и недостатки, если не

прилагаются итоговые показатели, указываются степень отработки

специальных нормативов, содержание пожарной техники и оборудования,

результаты учебной пожарной тревоги)

4. Выводы: _____
(дается оценка состояния противопожарной защиты воинской части,

боеготовности взводов (команд) противопожарной защиты

5. Предложения: _____
(устанавливаются сроки выполнения каждого предложения)

Состав комиссии _____
