

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июня 2019 года № 598. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2019 года № 18947. Утратил силу приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

Сноска. Утратил силу приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.08.2021 № 405 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра внутренних дел Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить курирующего заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр внутренних дел
Республики Казахстан
генерал-лейтенант полиции

Е. Тургумбаев

" С О Г Л А С О В А Н "

Министерство
инфраструктурного
Республики
" " 2019 года

индустрии
и
развития
Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н "

Министерство
экономики
" " 2019 года

национальной
Республики
Казахстан

Приложение
к приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 28 июня 2019 года № 598

Перечень некоторых приказов Министра внутренних дел Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 15.06.2020 № 470.
(вводится в действие с 01.07.2021).

2. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 15.06.2020 № 470.
(вводится в действие с 01.07.2021).

3. В приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 "Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15501) внести следующие изменения и дополнение:

в техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденным указанным приказом:

пункт 5:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) автоматическая автозаправочная станция – стационарная автозаправочная станция, технологическая система, которой предназначена для заправки транспортных средств жидким моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и автоматизированным (без участия оператора) отпуском нефтепродуктов через топливораздаточные колонки;"

дополнить подпунктами 4-1), 4-2) следующего содержания:

"4-1) изготовитель – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство или производство и реализацию продукции и ответственное за их соответствие требованиям настоящего технического регламента;

4-2) уполномоченное изготовителем лицо – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое на основании договора с изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, осуществляют действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Республики Казахстан, а также несет ответственность за несоответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;"

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) импортер – зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которые заключили с иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор на передачу продукции, осуществляют выпуск этой продукции в обращение и (или) ее реализацию на территории Республики Казахстан и несут ответственность за ее соответствие требованиям настоящего технического регламента;"

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой от 28 до 50 метров включительно, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.5. Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3 высотой от 18 до 50 метров;

2) со всех сторон (круговые проезды):

к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1;

к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.5, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3 высотой более 50 метров;

к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 метров;

к комплексу зданий и сооружений, функционально связанных (соединенных) между собой.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. При устройстве проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда и подъезда пожарной техники к жилым и общественным

зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать 5-8 м для зданий от 10 до 28 м включительно и 8-10 м для зданий свыше 28 м. В этой зоне не допускается строительство зданий и сооружений, размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.";

пункт 84 изложить в следующей редакции:

"84. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий и сооружений.

Допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части, при этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии объединенного хозяйственно-питьевого водопровода не допускается.";

пункт 99 изложить в следующей редакции:

"99. При обеспечении требуемых проездов и подъездов для пожарной техники противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости не нормируются, при этом стена более высокого или широкого здания, сооружения обращенная к соседнему объекту, является противопожарной 1-го типа";

пункт 104 изложить в следующей редакции:

"104. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий I, II, III, IIIа, IIIб степеней огнестойкости и многоярусными закрытыми гаражами-стоянками (в том числе с пассивным передвижением автомобилей) не нормируются, за исключением зданий подклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б.";

пункт 131 исключить;

пункт 252 изложить в следующей редакции:

"252. Стоянка и парковка автотранспорта в проездах и на подъездах к зданиям и сооружениям, препятствующая проезду, установке и работе пожарной техники, а также стоянка и парковка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов не допускается.";

пункт 262 изложить в следующей редакции:

"262. Территория санаториев, домов отдыха и других оздоровительных учреждений (в том числе летних детских дач, детских оздоровительных лагерей), расположенных в лесах, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 4 м, исключающую возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения.";

пункт 269 изложить в следующей редакции:

"269. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны и люки, другие заполнения проемов в противопожарных преградах, помещений, зданий и сооружений, средства защиты и спасения людей должны соответствовать проектной документации и постоянно находиться в исправном рабочем состоянии.

Эксплуатация зданий и сооружений в период выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), системы или средств противопожарной защиты, без реализации дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности не допускается.";

пункт 270 исключить;

пункт 273 изложить в следующей редакции:

"273. Для обеспечения требуемой огнестойкости и снижения пожарной опасности конструкций и их отделки, допускается использовать огнезащитные средства.

В зданиях всех степеней огнестойкости (за исключением V степени огнестойкости) стропила и обрешетку чердачных покрытий из горючих материалов следует подвергать огнезащитной обработке.

Проведение работ по нанесению огнезащитных составов (пропиток) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты.";

в пункте 274:

в абзац второй внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 276 изложить в следующей редакции:

"276. В зданиях и сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) не допускается:

1) хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных нормами проектирования;

2) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- 3) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
- 4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- 5) производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- 6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
- 7) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- 8) оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- 9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания, и примыках у окон подвалов (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров);
- 10) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
- 11) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
- 12) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, перегородки, бытовки, кладовки, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

13) загромождать и закрывать проходы к местам установки средств индивидуальной защиты и крепления спасательных устройств.";

пункт 278 изложить в следующей редакции:

"278. Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек, а также помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

В зданиях и сооружениях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 человек и более допускается только в помещениях первого этажа."

пункты 285 и 286 изложить в следующей редакции:

"285. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания, за исключением дверей для которых направление открывания не нормируется, а именно:

- 1) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
- 2) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений А и Б;
- 3) кладовых площадью не более 200 м²;
- 4) санитарных узлов;
- 5) выходов на площадки лестниц 3-го типа.

286. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Республики Казахстан.";

пункт 288 изложить в следующей редакции:

"288. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается:

1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

2) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устраивать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений,

позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

4) применять горючие материалы несоответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски полов, стен и потолков на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости;

5) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

6) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

7) заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.";

пункт 290 на государственном языке изложен в новой редакции, текст на русском языке не меняется;

пункт 292 изложить в следующей редакции:

"292. Электрические установки и электрические приборы в помещениях по окончании рабочего времени (смены) должны быть обесточены.

Под напряжением должны оставаться аварийное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электрические установки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) допускается оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации."

;

пункт 314 изложить в следующей редакции:

"314. При эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

5) топить печи в помещениях во время проведения в них собраний и других массовых мероприятий;

6) перекаливать печи;

7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов;

8) использовать задвижки (заслонки) без предусмотренных нормами проектирования отверстий;

9) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

10) осуществлять топку печей имеющих неисправности, трещины и щели.";

пункт 323 изложить в следующей редакции:

"323. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих пылей, отходов производства и жировых отложений.

Периодичность очистки осуществляется в сроки, установленные в Санитарных правилах "Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции", утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 758 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12846), с составлением соответствующего акта в произвольной форме.";

пункт 344 изложить в следующей редакции:

"344. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в том числе размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 15986).";

дополнить пунктом 392-1 следующего содержания:

"392-1. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.";

дополнить пунктом 419-1 следующего содержания:

"419-1. Подтверждение соответствия предела огнестойкости, класса пожарной опасности строительных конструкций (в том числе конструкций заполнения проемов), а также показателей пожарной опасности строительных материалов (в том числе, отделочных) осуществляется в форме обязательной сертификации.

Сертификация проводится органом по подтверждению соответствия по схемам сертификации в соответствии с техническим регламентом "Процедуры подтверждения соответствия", утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90, а также Правилами подтверждения соответствия, утвержденными приказом Министра по

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 710 (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17758).

При сертификации серийно выпускаемых строительных материалов и конструкций применяется схема сертификации 2, по которой заявителем может быть – изготовитель.

При сертификации партии строительных материалов и конструкций применяется схема сертификации 7, по которой заявителем может быть – уполномоченное изготовителем лицо, импортер."

в приложении 1 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности":

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Порядок определения категорий наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности должен соответствовать требованиям приложения 18 к настоящему Техническому регламенту.";

пункт 44 изложить в следующей редакции:

"44. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 подразделяются на следующие категории:

- 1) А (повышенная взрывопожароопасность);
- 2) Б (взрывопожароопасность);
- 3) В1-В4 (пожароопасность);
- 4) Г (умеренная пожароопасность);
- 5) Д (пониженная пожароопасность).";

таблицу 1 приложения 2 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков	Предел огнестойкости строительных конструкций						
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	Наружные не несущие стены	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)	Строительные конструкции бесчердачных покрытий		Строительные конструкции лестничных клеток	
				настилы (в том числе с утеплителем)	фермы, балки, прогоны	внутренние стены	косоуры, марши и площадки лестниц
I	R 150	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 150	R 60
II	R 120	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 120	R 60
III	R 120	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 120	R 60

11.

"Таблица 1

Наименование функционального назначения помещений и категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности	Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м ²	Класс пожара	Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объема корпуса огнетушителя						
			Пенные и водные огнетушители объемом 10 л	Порошковые огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг)			Воздушно-эмульсионные огнетушители объемом 3 л	Углекислотные огнетушители объемом, л (массой огнетушащего вещества, кг)	
				2(2)	5(4)	10(9)		2(2)	3(5), 5(8)
А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	200	A	1 ++	-	2 +	1 ++	1++	-	-
		B	4 +	-	2 +	1 ++	1+	-	-
		C	-	-	2 +	1 ++	-	-	-
		D	-	-	2 +	1 ++	1+	-	-
		(E)	-	-	2 +	1 ++	-	-	2 ++
		A	1 ++	4 +	2 +	1 +	1++	-	2 +
		D	-	-	2 +	1 ++	1+	-	-

В1-В4 (твердые горючие вещества и материалы)	400	(Е)	-	-	2 + +	1 +	-	4 +	2 ++
		С	-	4 +	1 + +	1 +	-	-	-
Г и Д	1800	А	1 ++	4 +	2 + +	1 +	1 ++	-	-
		Д	-	-	2 +	1 ++	1 +	-	-
		(Е)	-	2 +	2 + +	1 +	-	4 +	2 ++
Общественные здания	800	А	2 ++	8 +	4 + +	2 +	2 ++	-	4 +
		(Е)	-	-	4 + +	2 +	-	4 +	2 ++

П р и м е ч а н и я :

1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты;
2. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) - ВС (Е) или АВС (Е) и класса Д – Д;
3. Для тушения пожаров класса Д воздушно-эмульсионные огнетушители должны иметь соответствующие заряды огнетушащих веществ и соответствующую маркировку.

”;

таблицу 2 приложения 14 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

Категория производственного или складского помещения (здания, сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности	Максимальная площадь помещения, защищаемая огнетушителями соответствующего типа, м 2	Класс пожара	Необходимое число огнетушителей в зависимости от их типа и объёма корпуса огнетушителя				
			Воздушно-пенные огнетушители объёмом 100 л	Воздушно-эмульсионные огнетушители объёмом 50 л	Порошковые огнетушители объёмом 100 л	Углекислотные огнетушители объёмом, л	
						25	80
А, Б, В1-В4 (горючие газы и жидкости)	500	A	1 ++	1 ++	1 ++	-	3 +
		B	2 +	1 ++	1 ++	-	3 +
		C	-	-	1 ++	-	3 +
		D	-	-	1 ++	-	-
		(E)	-	-	1 +	2 +	1 +
В1-В4 (твёрдые горючие вещества и материалы) и материалы), Г	800	A	1 ++	1 ++	1 ++	4 +	2 +
		B	2 +	1 ++	1 ++	-	3 +
		C	-	-	1 ++	-	3 +
		D	-	-	1 ++	-	-
		(E)	-	-	1 +	1 ++	1 +

П р и м е ч а н и я :

1. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов защиты огнетушители, знаком "+" - огнетушители применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "0" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов защиты.

2. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующую маркировку:

для класса А - порошок ABC (E); для класса В, С и (E) - BC (E) или ABC (E) и класса D - D.

”;

Примечания таблицы 5 приложения 14 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Допускается замена порошковых огнетушителей воздушно-эмульсионными огнетушителями.";

приложение 20 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

№ п/п	Элементы технического регламента	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4	5
1	Глава 2	СТ РК 1088	Пожарная безопасность. Термины и определения	
		СТ РК ИСО 13943	Пожарная безопасность. Словарь	
2	Пункты 6-15	ГОСТ 12.1.004	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	
3	Пункты 16, 17	СТ РК 1600	Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1715	Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели фильтрующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний	
4	Пункт 18	СТ РК 1910	Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1794	Техника пожарная. Средства спасательные пожарные. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1491	Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1494	Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	

5	Пункты 19-20, 159, 175, 401	СТ РК 1897	Средства противодымной защиты специальные. Клапаны противопожарные для вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость	
6	Пункт 26	ГОСТ 12.3.046	Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования	
7	Пункт 27	СТ РК 1487	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	
8	Пункты 356-367	СТ РК 1712	Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний	
9	Пункты 205, 278	СТ РК 2218	Конструкции строительные металлические Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия	
10	Пункты 336-339	ГОСТ 12.1.030	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность . Защитное заземление. Зануление	
11	Пункты 84-91	СТ РК 2800	Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические условия	
12	Пункты 292-304	СТ РК ГОСТ Р МЭК 50571.17	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара	
		ГОСТ 12.1.013	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования	
		ГОСТ 12.2.007.0	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	
13	Пункты 373-379	СТ РК 1904	Строительные отделочные материалы. Потолки подвесные. Метод испытаний на огнестойкость	
		СТ РК 1039	Материалы декоративно-отделочные и облицовочные. Требования пожарной безопасности при производстве и применении	
		ГОСТ 30244	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	
		ГОСТ 30402	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость	
		ГОСТ 30444	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	
14	Пункты 273-274, 387-390	СТ РК 615-1	Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия	
		СТ РК 615-2	Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия	
		СТ РК 1797	Покрытия огнезащитные для электрических кабельных линий. Общие технические требования. Методы испытаний	

:

приложение 21 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности" изложить в следующей редакции:

"Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

№ п/п	Элементы технического регламента	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4	5
1	Пункты 6-15	ГОСТ 12.1.004	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	Приложения 2, 3, 4, 5
2	Пункты 16, 17	СТ РК 1600	Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели изолирующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1715	Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Самоспасатели фильтрующего типа. Общие технические требования. Методы испытаний	
3	Пункт 18	СТ РК 1910	Индивидуальные спасательные устройства, предназначенные для спасения неподготовленных людей с высоты по внешнему фасаду здания. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1794	Техника пожарная Средства спасательные пожарные. Устройства спасательные прыжковые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1491	Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
		СТ РК 1494	Устройства спасательные рукавные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний	
4	Пункты 19-20, 159, 175, 401	СТ РК 1897	Средства противодымной защиты специальные. Клапаны противопожарные для вентиляционных систем . Метод испытания на огнестойкость	
5	Пункты 19, 20	СТ РК 2514	Системы противодымной вентиляции зданий и сооружений. Правила приемки и методы испытаний	
6	Пункты 21, 161, 163	ГОСТ 30403	Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность	
7	Пункты 21-25, 416-423	ГОСТ 30247.0	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования	
		ГОСТ 30247.1	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	
8	Пункт 182	ГОСТ 31251	Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность	
9	Пункт 26	ГОСТ 12.3.046	Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования	

10	Пункт 27	СТ РК 1487	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	
11	Пункты 356-367	СТ РК 1712	Техника пожарная. Оборудование систем противопожарного водоснабжения. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний	
12	Пункты 158-159, 162, 174-175, 404	СТ РК 2110	Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний на огнестойкость	
		СТ РК 2219	Конструкции ограждающие заполнения проемов с наличием светопропускающих элементов. Метод испытаний на огнестойкость	
		СТ РК 2884	Конструкции строительные. Конструкции из панелей металлическими обшивками. Методы испытаний на огнестойкость и пожарную опасность	
13	Пункты 205, 278	СТ РК 2218	Конструкции строительные металлические Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия	
14	Пункты 254-255	СТ РК ГОСТ Р 12.4.026	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения	
		СТ РК 1174	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	
15	Пункт 131	СТ РК 1490	Изделия пиротехнические бытового назначения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	
16	Пункты 336-339	ГОСТ 12.1.030	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление	
17	Пункты 84-91	СТ РК 2800	Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические условия	
18	Пункты 292-304	СТ РК ГОСТ Р МЭК 50571.17	Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара	
		ГОСТ 12.1.013	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования	
		ГОСТ 12.2.007.0	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	
19	Пункты 373-379	СТ РК 1904	Строительные отделочные материалы. Потолки подвесные. Метод испытаний на огнестойкость	
		СТ РК 1039	Материалы декоративно-отделочные и облицовочные. Требования пожарной безопасности при производстве и применении	
		ГОСТ 30244	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	
		ГОСТ 30402	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость	
		ГОСТ 30444	Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени	

20	Пункты 273-274, 387-390	СТ РК 615-1	Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия	
		СТ РК 615-2	Составы и вещества огнезащитные. Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия	
		СТ РК 1797	Покрытия огнезащитные для электрических кабельных линий. Общие технические требования. Методы испытаний	
21	Пункт 392-1	СТ РК 3017	Заполнение проемов противопожарных преград. Проходки кабельные и проходки шинопроводов. Методы испытаний на огнестойкость	
22	Пункты 399-407	СТ РК 1895	Средства противодымной защиты специальные. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость	
23	Пункт 404	СТ РК 3018	Система противодымной защиты зданий и сооружений. Экраны противодымные. Метод испытаний на огнестойкость	
24	Приложение 1 к настоящему Техническому регламенту	ГОСТ 12.1.046	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования	
		ГОСТ 12.1.044	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	
		ГОСТ 50810	Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Методы испытания на воспламеняемость и классификация	

".