

## Об утверждении норм потребления тепловой энергии

### *Утративший силу*

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 21 октября 2024 года № 369. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 октября 2024 года № 35286. Утратил силу приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 марта 2026 года № 86

**Сноска. Утратил силу приказом Министра промышленности и строительства РК от 06.03.2026 № 86 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие см. п. 4.**

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормы потребления тепловой энергии.
2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
  - 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр промышленности  
и строительства  
Республики Казахстан*

*К. Шарлапаев*

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики  
Республики Казахстан

## Нормы потребления тепловой энергии

Климатический район	Единица измерения	Этажность здания						
		2	3	4,5	6,7	8,9	10,11	12 и выше
I климатический район	гигакалорий/м <sup>2</sup>	от 0,1333 до 0,1859	от 0,1197 до 0,1520	от 0,1155 до 0,1467	от 0,1081 0,1373	от 0,1027 до 0,1303	от 0,0969 до 0,1230	от 0,0933 до 0,1185
I I климатический район	гигакалорий/м <sup>2</sup>	от 0,0898 до 0,1332	от 0,0807 до 0,1197	от 0,0778 до 0,1155	от 0,0729 до 0,1081	от 0,0692 до 0,1026	от 0,0653 до 0,0968	от 0,0629 до 0,0933
I I I климатический район	гигакалорий/м <sup>2</sup>	до 0,0897	до 0,0806	до 0,0777	до 0,0728	до 0,0691	до 0,0652	до 0,0628

Примечание: настоящие нормы потребления тепловой энергии применяются только для жилых помещений.