

О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 "Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 18 августа 2025 года № 333. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 августа 2025 года № 36648

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783 "Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9942) следующие изменения:

заголовок приказа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к профессиональным противопожарным службам";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 62) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые разрешительные требования, предъявляемые к профессиональным противопожарным службам.";

Разрешительные требования, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам, утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение
к приказу Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 18 августа 2025 года № 333
Утверждены приказом
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 7 ноября 2014 года № 783

Разрешительные требования, предъявляемые к профессиональным противопожарным службам

1. Настоящие разрешительные требования, предъявляемые к профессиональным противопожарным службам (далее – разрешительные требования) разработаны в целях определения соответствия профессиональных противопожарных служб на выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, в организациях, населенных пунктах и на объектах Республики Казахстан.

2. К профессиональным противопожарным службам с выездной пожарной техникой предъявляются следующие разрешительные требования:

1) наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров по форме, согласно приложению 1 к настоящим разрешительным требованиям;

2) наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

3) наличие работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим разрешительным требованиям, численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену;

4) соответствие работников профессиональных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим разрешительным требованиям.

3. К профессиональным противопожарным службам без выездной пожарной техники предъявляются следующие разрешительные требования:

1) наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

2) наличие работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим разрешительным требованиям, численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену;

3) соответствие работников профессиональных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим разрешительным требованиям.

Приложение 1
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к профессиональным
противопожарным службам
Форма

Акт* технического осмотра готовности основного пожарного автомобиля к тушению пожаров

(наименование ППС)

Марка, модель _____ на шасси _____

год выпуска _____

регистрационный номерной знак _____

владелец _____

шасси _____ кузов _____

двигатель _____

1. Наличие и ведение формуляра автомобиля № _____, свидетельство о регистрации транспортного средства № _____ от _____, свидетельство о прохождении технического осмотра _____

2. Пробег по спидометру _____ км.

3. Опись и наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на автомобиле:

№ п/п	Наименование оборудования и снаряжения	Единица измерения	Кол-во	Наличие (имеется/отсутствует)
1	2	3	4	5
1	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм	шт.	2	
2	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм	шт.	2	
3	Рукав напорный, для работы от гидранта, диаметром 77 мм	шт.	2	
4	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм	шт.	6	
5	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм	шт.	10	
6	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм	шт.	6	
7	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм	шт.	1	
8	Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м	шт.	1	
9	Разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80)	шт.	2	
10	Водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками	шт.	1	
11	Ключ торцевой для открывания гидрантов	шт.	1	
12	Направляющий трос газодымозащитной службы	шт.	1	
13	Головка соединительная переходная 70х50	шт.	2	

14	Головка соединительная переходная 80х50	шт.	2	
15	Головка соединительная переходная 80х70	шт.	2	
16	Задержка рукавная	шт.	4	
17	Зажимы рукавные	шт.	4	
18	Колонка пожарная	шт.	1	
19	Ключи для соединения всасывающих рукавов К – 150	шт.	2	
20	Ключи для соединения напорных рукавов К - 80	шт.	2	
1	2	3	4	5
21	Ключ для открывания крышек гидрантов	шт.	1	
22	Гидроэлеватор Г-600	шт.	1	
23	Ствол РСК – 50	шт.	4	
24	Ствол РСА	шт.	2	
25	Ствол РС –70	шт.	2	
26	Ствол воздушно-пенный СВП-4	шт.	2	
27	Ствол лафетный переносной	шт.	1	
28	Генератор пены средней кратности ГПС-600	шт.	2	
29	Лестница трехколенная	шт.	1	
30	Лестница штурмовая	шт.	1	
31	Лестница-палка	шт.	1	
32	Багор металлический длиной 2,5 м	шт.	1	
33	Лом универсальный	шт.	1	
34	Кувалда кузнечная	шт.	1	
35	Топор плотницкий	шт.	1	
36	Лопата штыковая	шт.	1	

37	Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре	шт.	1	
38	Ножницы для резки арматуры	шт.	1	
39	Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе:			
	ножницы с диэлектрической рукояткой;	шт.	1	
	перчатки диэлектрические;	пара	1	
	б о т ы диэлектрические;	пара	1	
	к о в р и к диэлектрический.	шт.	1	
40	Веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле	шт.	1	
41	Средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах (рекомендуется)	шт.	4	
42	Теплоотражательный костюм	шт.	3	
43	Сапоги резиновые	пара	4	
44	Электрический индивидуальный фонарь	шт.	5	
45	Электрический групповой фонарь	шт.	1	
46	Аптечка медицинская	комп.	1	
47	Огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5	шт.	1	
48	Лопата совковая	шт.	1	
49	Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля	комп.	1	
50	Автомобильная радиостанция	шт.	1	

51	Переносная радиостанция	шт.	4	
52	Сигнально-громкоговорящее устройство	шт.	1	
53	Домкрат 5 – 10 т	шт.	1	

4. Состояние сигнального громкоговорящего устройства, сирены, проблесковых маяков

(наличие и исправность)

5. Состояние радиостанций _____

(наличие и исправность)

6. Состояние пожарного насоса, газоструйно-вакуумного механизма и/или иных специальных агрегатов (с указанием наименований) пожарного автомобиля, наработка (мото-часов) _____

(способность пожарного насоса на подачу огнетушащих средств, забор воды из открытого водоемисточника и работа через гидрант)

7. Общее заключение по техническому состоянию пожарного автомобиля и работоспособности при ведении боевых действий на пожаре

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии _____

(подпись, инициалы, фамилия при его наличии)

Члены Комиссии _____

(подпись, инициалы, фамилия при его наличии)

М.П.

* проверка состояния автомобиля и составление настоящего акта возлагается на Комиссию территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по месту дислокации профессиональной противопожарной службы.

Приложение 2
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к профессиональным
противопожарным службам

Перечень специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы

--	--	--	--

№ п/п	Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Боевая одежда пожарного	комп.	1
2	Подшлемник	шт.	1
3	Перчатки пятипалые	шт.	1
4	Рукавицы меховые с крагами	пара	1
5	Пояс спасательный пожарный с карабином	шт.	1
6	Каска пожарная (шлем)	шт.	1
7	Сапоги пожарного	пара	1
8	Кобура поясная для топора пожарного	шт.	1
9	Сапоги резиновые	пара	1

Примечание:

Работники профессиональной противопожарной службы обеспечиваются специальным обмундированием и противопожарным снаряжением, исходя из данных норм с учетом специфики производственной деятельности.

Приложение 3
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к профессиональным
противопожарным службам

Квалификация работников профессиональных противопожарных служб

Наименование должности	Квалификация
1	2
Начальник службы (отряда) и его заместители, начальник пожарной части и его заместители	Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы.
Начальник пожарного поста и его заместитель	Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы*.
Начальник караула (начальник смены)	Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.

Старший инструктор пожарной профилактики	Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Инструктор пожарной профилактики	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Мастер газодымозащитной службы	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе.
Командир отделения	Среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Старший пожарный, пожарный	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Водитель (старший водитель) пожарного автомобиля	Среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Радиотелефонист (диспетчер пункта связи)	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.

*стажем работы в подразделениях противопожарной службы считается период работы в органах государственной противопожарной службы либо системе профессиональной противопожарной службы.